

LEGENDE GEBÄUDEAUTOMATION

| | |
|--|---|
| | Automationschwerpunkt Baht 800x1000x400mm je Feld |
| | Automationschwerpunkt / Wandschrank Baht 1000x1000x200mm |
| | Raumtemperaturfühler (Montagehöhe 1,40m) |
| | Kombifühler Luftqualität / Raumtemperatur (Montagehöhe 1,40m) |
| | Zähler |
| | Raumbediengerät |
| | Kälteanlage Innen / Außen |
| | RLT Anlagen (Details sind den Schemen zu entnehmen) |
| | Heizungsanlagen (Details sind den Schemen zu entnehmen) |
| | Außentemperaturfühler (Montagehöhe 2,50m) |
| | Brandschutzklappe motorisch |
| | Klappe motorisch |
| | Variabler Volumenstromregler (Zuluft / Abluft) |
| | Regelventil |
| | Stromleitung / Betriebsmeldung - Ausrufung auf GA |
| | Heizungsventil für Fußbodenheizung |

Integration Fachplanung

Technische Gebäudeausrüstung

Trägerplanung


| PLANBEZEICHNUNG | STAND | INDEX | |
|-------------------|---|---------------------------|-------|
| 30.01.2026 UV | Stand LV Rohbau | 0 | |
| 23.05.2025 CH | Anpassung Wandhöhe und Innentür nach Schallplanung vom 28.11.25 | W | |
| 18.12.2025 KBC/CH | Fensterbeschreibungen angepasst | VH | |
| | Index Vg überarbeiten | VH | |
| 14.10.2025 KBC/CH | Planwerk für Schallplanung nach Integration S.G. Planung Service GbN, Tonmessung ergänzt | W | |
| 11.09.2025 CH | Planwerk für Schallplanung nach Abstimmung mit Planungsgruppe in Videokonferenz am 8.9.25 | W | |
| DATUM | GEZ | VERMERKE/ÄNDERUNGSANWEISE | INDEX |

Neubau 1: Grundriss 2. Obergeschoss GBS_N1_AA_GR_2.OG_0

GRUNDSCHULE / GANZTAGSSCHULE BAD SAAROW
Schülerweiterung durch Neubau und Sanierung

Steinstraße 6
15526 Bad Saarow

AUSFÜHRUNGSPLANUNG



BAUHERR:IN
AMT SCHARMUTZELSEE | Forsthausstraße 4,
15526 Bad Saarow
T: 033931 / 45 - 0

PLANUNGSPHASE: **AUSFÜHRUNGSPLANUNG**

PLAN: Neubau 1: Grundriss 2. Obergeschoss

| FREIGABE | DATUM ERSTELLT | GEZ. | MASTAB |
|----------|----------------|--------------------|---------------------|
| | 02.08.2025 | CH/KS | 1:50 |
| DATUM | UNTERSCHRIFT | FORMAT | ZEICHNUNGSNUMMER |
| | | 132,0 cm x 84,1 cm | GBS_N1_AA_GR_2.OG_0 |

| LV | 02.03.2026 | Index | Detail | Änderung | Planer | Standort | DWG |
|----|------------|-------|--------|----------|--------|----------|-----|
| | | | | | | | |

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!