

## **Leistungsbeschreibung**

### **Überprüfung der Feuerlöscher in den kommunalen Einrichtungen des Amtes Schenkenländchen**

In den kommunalen Einrichtungen lt. Anlage 1 befinden sich ca. 335 tragbare Feuerlöscher. Davon ca. 89 Schaumfeuerlöscher, 214 Pulverfeuerlöscher, 4 Fettbrandlöscher und 28 Kohlendioxidfeuerlöscher.

Hierbei handelt sich überwiegend um Schaumfeuer-, Pulverfeuer-, Fettbrand- und Kohlendioxidfeuerlöscher der Marke Minimax sowie der Marken Gloria, Einhell, Göckler und Jockel.

Die angegebene Anzahl der Feuerlöscher basiert auf einer aktuellen Schätzung. Änderungen oder Erweiterungen des Umfangs bleiben im Zuge der weiteren Planung bzw. Umsetzung ausdrücklich vorbehalten.

**Alle Nebenleistungen (inkl. Fahrkosten, Kleinstmaterialien und fachgerechte Entworgung der Altgeräte) sind im Gesamtpreis einzukalkulieren.**

### **Leistungszeitraum**

Die Rahmenvereinbarung gilt für den Zeitraum vom 01.06.2026 bis zum 31.12.2029 mit der Option um eine jährliche Verlängerung um max. 2 Jahre.

Der Prüfungszeitraum ist für das Jahr 2026 vom 01.06. bis 31.10.2026

Für das Jahr 2027 vom 01.04. bis 31.10.2027

Für das Jahr 2028 vom 01.04. bis 31.10.2028

Für das Jahr 2029 vom 01.04. bis 31.10.2029

### **Anforderungen**

1. Überprüfung und Instandsetzung der Handfeuerlöscher durch einen Sachkundigen nach Brandschutztechnischen Richtlinien der DIN 14406
2. Brandschutztechnische Prüfung der Feuerlöscher durch einen Sachkundigen gemäß Druckbehälterverordnung § 32
3. Austausch defekter (Instandsetzung nicht möglich) Feuerlöscher
4. Anfertigung Prüfprotokoll gemäß Anlage 2