

Arbeitskarte für KG 362, RWA-Anlage

Leistungskennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1- mo- natl.	3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	
1	0	0	0	Zustand der Anlagen							
1	0	0	1	Fenster (öffnungsflügel) als Teil der RWA-Anlage inkl. der motorischen Antriebe auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen.				x			
1	0	0	2	Mechanische Verbindungen auf Korrosion, Beschädigung und Funktion prüfen.				x			
1	0	0	3	Elektrische Anschlüsse auf Korrosion und Befestigung prüfen				x			
1	0	0	4	Anlage funktionserhaltend reinigen.				x			
1	0	0	5	Druckknopfmelder / Auslöseeinrichtungen / Lüftungstaster auf Beschädigung und Funktion prüfen.				x			
1	0	0	6	Motorische Antriebe auf Funktion prüfen.				x			
1	0	0	7	Automatische Melder auf Funktion prüfen.				x			
1	0	0	8	Stromversorgung auf Funktion prüfen.				x			
1	0	0	9	Fensterflügel auf Dichtheit prüfen.				x			
1	0	1	0	RWA-Zentrale auf Funktion prüfen				x			
2.	0	0	0	Prüfungen							
2	0	0	2	Prüfbuch führen.				x			
2	0	0	3	Neue Prüfplakette anbringen.				x			