

**Türnummernübersicht:**

MS1: T-7101/1  
 T1: T-7101/3  
 MS3: T-7101/2  
 T2: T-7101/4

ET4: T-7102  
 M1: T-7105/2  
 MS2: T-7106/2  
 ET9: T-7106/1  
 M2: T-7101/1

MS4: T-7103  
 ET2: T-7109  
 ET3: T-7113  
 ET7: T-7114/1  
 ET6: T-7114/3  
 ET5: T-7114/2  
 ET1: T-7108  
 ET8: T-7108/2  
 M3: T-7115/1

M4: T-7120/1  
 M5: T-7122/1  
 M6: T-7119/1-2  
 M7: T-7121/1-2  
 M8: T-7121  
 M9: T-7117  
 M10: T-7116

- (M)** mechanische Schließung mit Riegel- und Türkontakten (Freischaltung erforderlich -> GMA/EMA) [Keine Anforderungen seitens der Zuko-Steuerung]
- (ET)** Elektromagnetische Türöffner mit Türkontakten (Freischaltung bzw. Freigabe über Außenpforte oder Alarmzentrale)
- (MS)** vollmotorische Schließung mit Riegel- und Türkontakten (Freischaltung bzw. Freigabe über Außenpforte oder Alarmzentrale)
- (T)** elektromechanische Torsteuerung mit Endlagenschaltern, Lichtschranke und Handbetrieb (Kurbel), Steuerschrank mit SPS (Freischaltung bzw. Freigabe über Außenpforte oder Alarmzentrale)

**Legende:**

- TSBP** Tischbedienpult -Tür und Torsteuerung, Im Bestand (wird NEU ausgelegt)
- E** Festanschluss für Motorschloss, Elektromagnetisches Schloss, Controller Torsteuerung, Torantrieb, im Bestand (Aufteilung in zwei Stromkreise, Stromkreisverlauf unbekannt.)
- M** Motorschloss, ASSA ABLOY 509X102PZ inkl. Motorschlosssteuerung im TVT
- E** Elektromagnetisches Schloss, keine Vorgabe seitens des Architekten; ASSA ABLOY 17RR
- M** Magnetkontakt, im Bestand (wird mit übernommen) (\*)
- TVT** Kleinverteiler siehe Schema xxx
- A** LED Anzeige, im Bestand (wird mit übernommen)
- A** Ampel, im Bestand
- Brandschutzkanal (für etwaige Kabel die neu gezogen werden müssen)
- ELT-Trasse im Bestand

(\*) Weiterverwendung der Komponenten steht im Vordergrund. Vorab ist die weitere Nutzbarkeit zu prüfen. Dies betrifft die einzelnen Komponenten und deren Verkabelung.

