



- Legende:**
- Substitution
 - Bestand
 - ZRK Zellerkommunikation
 - EMZ Einbruchmeldezentrale
 - ÜSS Anschlussverteiler Anschlussverteiler mit Überspannungsschutz
 - T-12.08 Türbezeichnung
 - ZukoZRF Gemos Client Zutrittskontrolle/ Zellenruf Gemos Client
 - TSBP Tischbedienpult -Tür und Torsteuerung. Im Bestand (wird NEU ausgelegt)
 - E Festanschluss für Motorschloss, Elektromagnetisches Schloss, Controller Torsteuerung, Torantrieb, im Bestand (Aufteilung in zwei Stromkreise. Stromkreisverlauf unbekannt.)
 - M Motorschloss, ASSA ABLOY 509X102PZ inkl. Motorschlosssteuerung im TVT
 - E Elektromagnetisches Schloss, keine Vorgabe seitens des Architekten; ASSA ABLOY 17RR
 - Magnetkontakt, im Bestand (wird mit übernommen)
 - Sabotageschutz [Deckelüberwachung im Türverteiler (TVT) der Zuko untergebracht]
 - TVT Kleinverteiler siehe Schema xxx
 - LED Anzeige, im Bestand (wird mit übernommen)
 - Ampel, im Bestand (wird mit übernommen)
 - Schließriegelüberwachung
 - 2-MG 2-Meldergruppenmodul, Honeywell, BUS-2/BUS-1, a.P.
 - 4-MG 4-Meldergruppenmodul/2A, Honeywell, BUS-2/BUS-1, a.P.
 - V Verteiler
 - Systemkabel neu
 - FM 10..100x2x0,6 Bestand
 - H07VK 1x1,5 neu
 - NYM-J 3x2,5mm² neu
 - A J-Y(ST)Y 100x2x0,6 [im Bestand]
 - B J-Y(ST)Y 10x2x0,6 [im Bestand]
 - C H07V-K 1x1,5 (für Schaltschrankinterne Verdrahtung) [NEU]