



LAND BRANDENBURG

BLB



Brandenburgischer Landesbetrieb
für Liegenschaften und Bauen

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen | An der Wache 2, 15806 Zossen

VS

Postadresse: Sophie-Alberti-Straße 4a
14478 Potsdam

Dienstszitz: An der Wache 2
15806 Zossen

Bearb.: Kathrin Nimsch

Gesch.-Z.: BER-B-30023752-1

Telefon: +49 33702 211-3316

Fax:

Info.Vergabe-BLD@BLB.Brandenburg.de

Zossen, 02.03.2026

**BlmA, BPol Bundespolizei Blumberg, Gemeinsame Unterbringung
Fliegerstaffel, Tischler Innentüren und Einbauten
Vergabe-Nr.: BER-B-30023752-1
Bewerberrundschreiben Nr. 02-2026**

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund einer Bewerberanfrage erhalten Sie folgende Informationen:

Bieterfrage:

Betreff: 2026_02_27 Rückfrage zur Ausschreibung

Wir bearbeiten zurzeit die Ausschreibung zu o. g. Bauvorhaben und Gewerk und haben folgende Rückfrage:

LV-Pos.: 02.02.0001 und weitere

Ausgeschrieben wird hier ein Nassraumtürblatt mit der Kante: verdeckter Kunststoffanleimer, Farbe wie Türblatt.

Hier müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass dies technisch nicht möglich ist.

Ein Kunststoffanleimer kann nur in folgenden RAL Tönen angeboten werden: 1011, 7035 oder 9016.

Alternativ könnte auch eine Folien- oder PU Kante angeboten werden.

Wir bitten um Änderung der Ausschreibung und um klare Vorgabe, was zu kalkulieren ist.

Des Weiteren beschreiben Sie hier eine HPL-beschichtete Nassraumzarge ohne Zierfalz und einem Zargenspiegel von (BS/BGS) 45 / 60 mm.

Auch hier müssen wir Ihnen mitteilen, dass dies technisch nicht umsetzbar ist.

**Brandenburgischer Landesbetrieb
für Liegenschaften und Bauen**
Hauptsitz
Sophie-Alberti-Str. 4-6
14478 Potsdam

Tel.: 0331 58181-0
Fax: 0331 58181-199
info@blb.brandenburg.de
www.blb.brandenburg.de

Geschäftsführung:
Sven Stolpe
Gerit Fischer

Kontoinhaber:
Brandenburgischer Landesbetrieb
für Liegenschaften und Bauen
Deutsche Bundesbank
IBAN: DE67 1000 0000 0016 0015 91
BIC: MARKDEF1100

Kann alternativ eine Zarge mit Zierfalz und gleichen Spiegelbreiten von 60 / 60 mm angeboten werden?

Wir bitten um Änderung der Ausschreibung.

LV-Pos: 02.02.0005 und weitere

Ausgeschrieben wird hier ein Feuchtraumtürblatt mit der Kante: verdeckter Kunststoffanleimer, Farbe wie Türblatt.

Ein Kunststoffanleimer kann nur in folgenden RAL Tönen angeboten werden: 1011, 7035 oder 9016.

Alternativ könnte auch eine Folien- oder PU Kante angeboten werden.

Wir bitten um Änderung der Ausschreibung und um klare Vorgabe, was zu kalkulieren ist.

Außerdem beschreiben Sie hier eine HPL-beschichtete Feuchtraumzarge ohne Zierfalz und einem Zargenspiegel von (BS/BGS) 45 / 60 mm.

Auch hier müssen wir Ihnen mitteilen, dass dies technisch nicht umsetzbar ist.

Kann alternativ eine Zarge mit Zierfalz und gleichen Spiegelbreiten von 60 / 60 mm angeboten werden?

Wir bitten um Änderung der Ausschreibung.

Da es sich bei den Antworten um kalkulationsrelevante Angaben handelt bitten wir um Verschiebung des Submissionstermins, da auch unsere Lieferanten einen angemessenen Zeitraum für die Überarbeitung/ Erstellung Ihres Angebotes benötigen.

Antwort:

zu LV-Pos.: 02.02.0001 und weitere - verdeckter Kunststoffanleimer

Wenn ein verdeckter Kunststoffanleimer technisch nicht möglich ist, sind Kunststoffkanten mit RAL-Ton 9016 zu wählen.

zu LV-Pos.: 02.02.0001 und weitere - Zargenspiegel

Der Sachverhalt wurde geprüft und kann nicht bestätigt werden.

Unserer Auffassung nach ist der gewünschte Zargenspiegel (BS/BGS) 45 / 60 mm technisch möglich und gewünscht.

Eine Änderung wird nicht vorgenommen.

zu LV-Pos.: 02.02.0005 und weitere - verdeckter Kunststoffanleimer

Wenn ein verdeckter Kunststoffanleimer technisch nicht möglich ist, sind Kunststoffkanten mit RAL-Ton 9016 zu wählen.

zu LV-Pos.: 02.02.0005 und weitere - Zargenspiegel

Der Sachverhalt wurde geprüft und kann nicht bestätigt werden.

Unserer Auffassung nach ist der gewünschte Zargenspiegel (BS/BGS) 45 / 60 mm technisch möglich und gewünscht.

Eine Änderung wird nicht vorgenommen.

Seite 3

Eine Verlängerung der Angebotsfrist erfolgt nicht.

Bitte beachten Sie dies bei der Kalkulation und bei der Angebotsabgabe.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Iven Kühlewind
Zentrale Vergabestelle