



LAND BRANDENBURG

BLB



Brandenburgischer Landesbetrieb
für Liegenschaften und Bauen

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen | An der Wache 2, 15806 Zossen

VS

Postadresse: Sophie-Alberti-Straße 4a
14478 Potsdam

Dienstszitz: An der Wache 2
15806 Zossen

Bearb.: Kathrin Nimsch

Gesch.-Z.: BER-B-30023752-1

Telefon: +49 33702 211-3316

Fax:

Info.Vergabe-BLD@BLB.Brandenburg.de

Zossen, 10.03.2026

**BlmA, BPol Bundespolizei Blumberg, Gemeinsame Unterbringung
Fliegerstaffel, Tischler Innentüren und Einbauten
Vergabe-Nr.: BER-B-30023752-1
Bewerberrundschreiben Nr. 06-2026**

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund einer Bewerberanfrage erhalten Sie folgende Informationen:

Frage:

Gefordert wird in LV Pos 02.02.0013 ein Feuchtraumtürelement mit Furnier in 70mm Türdicke. (es gibt weitere Folgepositionen gleichen Typs)

Eine Feuchtraumtür kann nicht mit Furnier kombiniert werden. Ist ein Feuchtraumtürelement mit HPL-Oberfläche in 50mm Türdicke zulässig?

Antwort:

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Türblattstärken sind aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen an Objektauglichkeit, Schallschutz, Brandschutz etc. sowie gestalterischer Vorgaben festgelegt und einzuhalten.

Abweichungen hiervon sind im Rahmen der Angebotsabgabe nicht zulässig.

Allerdings teilen wir Ihnen mit, dass die Anforderung: „Feuchtraumtür“ bei den LV-Positionen 02.02.13, 15, 16, 17, 28 und 36 entfällt (Summe = 13 Stk. gesamt).

Eine Prüfung und Zertifizierung nach DIN EN 16580 ist daher für die genannten Positionen nicht erforderlich.

**Brandenburgischer Landesbetrieb
für Liegenschaften und Bauen**
Hauptsitz
Sophie-Alberti-Str. 4-6
14478 Potsdam

Tel.: 0331 58181-0
Fax: 0331 58181-199
info@blb.brandenburg.de
www.blb.brandenburg.de

Geschäftsführung:
Sven Stolpe
Gerit Fischer

Kontoinhaber:
Brandenburgischer Landesbetrieb
für Liegenschaften und Bauen
Deutsche Bundesbank
IBAN: DE67 1000 0000 0016 0015 91
BIC: MARKDEF1100

Seite 2

Alle übrigen in den Positionen beschriebenen Eigenschaften und Anforderungen (Türblattstärken, Furnier, wasserunempfindlichen Feuchteschutzkern etc.) bleiben unverändert bestehen und sind weiterhin einzuhalten.

Bitte berücksichtigen Sie diese Klarstellungen bei Ihrer Kalkulation und bei der Angebotsabgabe.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Iven Kühlewind
Zentrale Vergabestelle