
A.2.08 Chemie
A.2.10 Vorbereitung Ch
A.2.09 Punk
A.2.13/14 Vorbereitung Ph / Physik
A.2.15 Lehrer*innen
A.2.16 L.-WC
A.2.17 L.-WC
A.2.03/05 Vorbereitung Bio / Biologie
A.2.04 WC B
A.1.32 a Erste Hilfe
A.1.34 L.-WC
A.1.35 L.-WC
A.1.15 b PUMI
A.1.13 a WC JW
A.0.37 b HA TW
A.0.37 a Wärmezentrale
A.0.37 a Wärmezentrale
A.0.F0 Flur
A.0.40 a F1 Lehrküche / Theoretraum
A.0.33/ 34/ 35d Spülle / Küche/ Ausgabe WC Pers.
A.0.08 Textiles Gestalten
A.0.09 Universitrium Technik 2
A.0.10 a Universitrium Technik 1
A.0.04 a Nebenr. Kunst
A.0.24 b/ A.0.20b WC JW
Verteilung Sanitär:
1 Nachspeisung Heizung
2 Fachräume, L.-WC A.1.34/35 A.2.16/17, Erste Hilfe, Punk A.1.16 und A.2.09
3 Sanitärbereiche
4 Küche
5 WWB
Nachspeisung Heizung
Sicherheitsgruppe DIN1988
MAG direkt durchflossen 8 l
mit Drosselventil für Bypass
Frischwasserstation
3x PNV
42 x 1.5
54 x 1.5
PNV
BA
AV Strang Chemie-Punk
AV Lehrküche
AV Lehrküche
AV Strang Biologie, WCB
AV A.1.17
ZV A.1.17
AV WCB
ZV WCB
AV Strang Physik, L.-WC
ZV L.-WC
AV L.-WC
ZV Kunst
AV Kunst
AV Kunst
AV Fachräume Technik
ZV Fachräume Technik
AV Fachräume Technik
ZV Fachräume Technik
ZV Küche
AV Küche
AV Küche
Anschluss KW Biologie (1)
Anschluss KW Biologie (1)
(2) Anschluss ZK Sanitärbereiche
Anschluss ZK Sanitärbereiche (2)
Spülstation Lehrküche
Spülmenge: 8.39 l
Spülauauer: 52 s
Spülrieselhenfläge: 16
Spülstation Küche
Spülmenge kalt: 29.3 l
Spülauauer kalt: 183 s
Spülmenge warm: 7.7 l
Spülauauer warm: 48 s
Spülrieselhenfläge kalt: 14
Spülrieselhenfläge warm: 13
Spülrieselhenfläge Nr. 12 entfällt weiter mit Nr.13
Spülstation 4
Spülmenge: 9.84 l
Spülauauer: 61 s
Spülrieselhenfläge: 20
Spülstation 3
Spülmenge: 68.36 l
Spülauauer: 427 s
Spülrieselhenfläge: 17
Urinal
Spülmenge: 91.88 l
Spülauauer: 306 s
Spülrieselhenfläge: 1
Urinal
Spülmenge: 3.59 l
Spülauauer: 12 s
Spülrieselhenfläge: 2
AV Urinal 1.OG
AV Urinal EG
WC
Spülmenge: 24.33 l
Spülauauer: 187 s
Spülrieselhenfläge: 19
WC BF
Spülmenge: 10.78 l
Spülauauer: 83 s
Spülrieselhenfläge: 21
WC
Spülmenge: 3.30 l
Spülauauer: 25 s
Spülrieselhenfläge: 18
Spülstation 1
Spülmenge: 42.12 l
Spülauauer: 293 s
Spülrieselhenfläge: 15
Rohrbelüfter
Gasflasche
2x Rohrbelüfter
OLE auf 38°C begrenzen
OLE 8.32/10 38°C
OLE 8.32/10 38°C
OLE 8.32/10 38°C