



M = 1:1000
Überhöhung = 5,0
54,00 m ü. NHN

Trinkwasserleitung	Leitungspunkt	Stationen																	
		TW1	TW2	TW3	TW4	TW5	TW6	TW7	TW8	TW9	TW10	TW10a	TW11	TW12	TW13	TW14	TW15	TW16	TW17
best. Geländehöhe	m ü. NHN	100,76	100,72	100,63	101,25	99,61	99,24	98,96	94,98	94,31	89,37	78,39	70,90	62,16	62,06	59,95	58,66	60,50	59,98
Sohltiefe	m	1,70	1,70	1,80	2,23	1,70	1,70	1,70	1,70	2,11	2,00	2,13	2,00	1,70	1,90	1,70	1,50	1,80	1,55
Rohrsohle	m ü. NHN	99,06	99,02	99,03	99,02	97,91	97,54	97,26	93,28	92,20	87,37	76,26	68,90	60,46	60,16	58,25	57,16	58,70	58,41
Leitungslänge	m	9,00	12,00	46,00	71,00	65,00	32,00	85,00	35,00	59,00	66,00	55,00	107,00	20,00	31,00	50,00	70,00	12,00	12,00
Nennweite (D x s)	mm	225 x 20,5	225 x 20,5	225 x 20,5	225 x 20,5	225 x 20,5	225 x 20,5	225 x 20,5	225 x 20,5	225 x 20,5	225 x 20,5	225 x 20,5	225 x 20,5	225 x 20,5	225 x 20,5	225 x 20,5	125 x 11,4	125 x 11,4	125 x 11,4
Material		PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE
Stationierung	m	0+000	0+009	0+021	0+067	0+138	0+203	0+235	0+320	0+355	0+414	0+480	0+535	0+542	0+562	0+593	0+743	0+813	0+925

d			
c			
b			
a			
Index	Änderungsanlaß	Datum	Name
Bauvorhaben: Erneuerung einer Trinkwasserversorgungsleitung vom Wasserwerk Baruth bis zum Stadtzentrum der Stadt Baruth/Mark		gez.: Datum	Baum 26.02.2026
Bauort: 15837 Baruth/Mark Gemarkung: Baruth Flur: 5, 6 Flurstücke:		gepr.: Datum	Schälicke 26.02.2026
		Plan-Nr.	2025-EBW-010-A-2.0
		Maßstab	1:1000/200
Längsschnitt			
Bauherr:  Eigenbetrieb WABAU Ernst-Thälmann-Platz 4 15837 Baruth/Mark e-mail: zierath@stadt-baruth-mark.de		Tel.: 033704 / 972-63 Fax: 033704 / 972-69	
Entwurfsverfasser:  AIP Plan GmbH Rudolf-Breitscheid-Str. 2 15837 Baruth/Mark e-mail: info@aip-plan.de		Tel.: 033704 / 67490 Fax: 033704 / 67491	
		Datum	