



Legende

Höhenbezug: +/- 0.00 = 45.90 ü.NHN

Bauteilhöhen: alle Höhenangaben beziehen sich auf OK FFB

Vor der Ausführung sind alle für die Maßhaltigkeit der Konstruktion relevanten Maße am Bau zu prüfen. Im Falle festgestellter Abweichungen zu den Planungsmaßen ist die örtliche Bauleitung umgehend zu informieren.

Änderungsmarke

	STB-tragend: Bestand / Neubau
	ST.-Leichtbeton LC12/13, tragend: Neubau
	Mauerwerk tragend: Bestand / Neubau
	Mauerwerk nicht tragend / Neubau
	Leichtbauwände nicht tragend: Bestand / Neubau
	Perimeterdämmung 035
	Sauberkeitsschicht, unbewehrt

	F-30	Brandschutzanforderung Wände
	BWEU / F-60	
	F-90	
	MB Gastro - Sozial + Büronutzung	Funktionsflächen / Technik
	Besucher-WC D/H	sonstige Nebennutzflächen
	MB Büro Mühlenverein	Erschließungsflächen
	Wohnen	

FFB +0.00 / +0.00 Höhe OK-Fertigfußboden; Bestand (ca.) / **geplante Höhe**
 RD -0.25 / -0.25 Höhe OK-Rohdecke; Bestand (ca.) / **geplante Höhe**

BRH +0.90 Brüstungshöhe, roh ab OK FFB

T-MH.EG.001 / -0.01 Türnummer: Tür-Bauteil.Ebene.Ifd.-Nummer - Bestand / **-Neubau**

T-30/90 Brandschutztür: feuerhemmend T-30 / feuerbeständig T-90

T-30/90-RS Brandschutztür: feuerhemmend T-30 / feuerbeständig T-90, Rauchschutz

RST Rauchschutztür n. DIN 18095

dTs dicht- und selbstschließende Tür

FSA im Betrieb offen stehend mit elektr.-mechanische Feststellanlage

MK/RK Öffnungsüberwachung mit Magnet- und Riegelkontakt

Angaben Schütz- und Durchbruchplanung

KB d=150 - H/S/L/E	Kernbohrung (Durchmesser) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
BZ - H/S/L/E	Bohrzone für KB, stat. Vorgaben zur Ausführung sind zu beachten
WD 20/30 - H/S/L/E	Wanddurchbruch (Breite/Höhe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
WD 20/30 - H/S/L/E	Wanddurchbruch (Breite/Höhe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
WS 20/10 - H/S/L/E	Wandschlitze (Breite/Tiefe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
WA 40/60/20 - H/S/L/E	Wandaussparung (Breite/Höhe/Tiefe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
DD 40/60 - H/S/L/E	Deckendurchbruch (Länge/Breite) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
DA 40/60/15 - H/S/L/E	Deckenaussparung (Länge/Breite/Tiefe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
	Bodeneinlauf / Dacheinlauf

LV-Anlage - noch nicht zur Ausführung freigegeben

b	06.03.2026	Ausschreibung Rohbau 3, Planfortschreibung Dachplanung
a	30.08.2024	allg. Fortschreibung xxx

Auftraggeber / Bauherr:

Stiftung
Preussische Schlösser und Gärten
Berlin / Brandenburg

vertreten durch
Abt. VIII - Architektur
Postfach 601462 - 14414 Potsdam

freigegeben: am:

Entwurfverfasser / Architekt:

Fachplanung:

Basvorhaben

Besucherzentrum Historische Mühle im Park Sanssouci
Mühlenhauskomplex (Mühlenhaus, Mühltenterrasse, Remise)

Planbezeichnung	Leistungsphase		
Mühlenhaus Querschnitt C-C	LPH 5		
Plancode	Ifd. Plan-Nr.	Index	Maßstab
SN_SI_521_G-00_xx_A300_SN-CC	022-2	b	1 : 50
leitender Architekt	Fachplaner		
	X		
Unterschrift	Format	Datum	
	DIN-A1	18.12.2023	