

1. Allgemeines	ja	nein	nicht erfor- derlich	Datum
Vorabnahme				
Gemeinsames Aufmaß				
Bezahlung Kunde				
Sichtprüfung ohne Mängel				

2. Dokumentation	ja	nein	nicht erfor- derlich	Datum
Errichterbescheinigung DGUV Vorschrift 3				
Kabellagepläne				
Kabelprüfbericht				
Zugkraftdiagramm				
Übersichtsschaltbild				
Übersichtsschaltbilder (Gegenstationen)				
Erdungsplan (mit Fundamentenerder)				
Erdungsmessprotokoll (mit Erdungswert ohne Kabelanlage gemessen)				
Trafoprüfprotokoll VDE 0532				
Abnahmeprotokoll Deckenschluß				
Dokumentation Schaltanlage (Gerätebeschreibung)				
Stationsbuch				
Lageplan, Koordinaten (Hoch- und Rechtszahlen)				
Erfassungsblätter Cubis				

3. Baukörper und Umfeld	ja	nein	nicht erfor- derlich	Datum
Dach				
Wände				
Türen				
Befestigung mittels Gehwegplatten (Gefälle von Trafostationen weg)				
Niveau (Höhe zum Umfeld)				

4. Ausrüstung	ja	nein	nicht erforderlich	Datum
4.1. Trafo				
Nummer				
Stellung OS-seitig				
Spannungen OS-seitig				
Schaltgruppe				
Sicherungsgröße				
Reservesicherungen				
Ölauffang				
4.2. MS-Schaltanlage				
Verriegelung (Schalter-Erdungstrenner)				
Stellungsanzeigen (Schalter und Erdungstrenner)				
Kurzschlussanzeiger				
Spannungsanzeiger				
SF6 – Anzeigen				
Benutzbarkeit der EuK				
Beschriftung Abgänge auf Zelle				
Kennzeichnung der Leiterfolge (L1, L2, L3)				
4.3. MS-Endverschlüsse				
geflochtene Schirmdrahte (ungeschnitten)				
Beschriftung: Kabeltype, Länge, Abgangsname				
Kabelkennzeichnungsband rot				
Monteurband Kabelkennzeichnungsband rot				
Keine farbigen PVC-Bänder				
4.4. NS Verteilung				
Sicherungskappen				
Beschriftung: Nr.: des Kabelverteilers und Name/Richtung				
Farbreihenfolge: L1 schwarz, L2 grau, L3 braun				
Drehfeld				
Strommesser Faktor 6				
Funktion Hauptschalter				
Kugelfestpunkte				
Kennzeichnung Abgänge, Kabelkennzeichnungsband blau				
Monteurband Kabelkennzeichnungsband blau				

4. Ausrüstung	ja	nein	nicht erforderlich	Datum
4.5. Kabelanlage				
Abstände horizontal 7cm				
Abstände vertikal 15 cm				
Abstände zu den anderen Medienträgern bzw. Bauwerken				
Kennzeichnung, Bündelung				
Schutzrohrverlegung				
Kabeleinführung				
Kennzeichnung Garnituren				
Biegeradien				
Kabelgraben				

5. Schilder	ja	nein	nicht erforderlich	Datum
5.1. An Trafostationen				
Namensschild an Hauptzufahrtsrichtung (Größe 380 mm x 110 mm oder 380 mm x 160 mm)				
Schilder für MS-Schaltanlagen der Gegenstationen				
„Blitzpfeil“ Hochspannung (DIN 40008, Teil3)				
„Blitzpfeil“ Niederspannung (DIN 40008, Teil3)				
5.2. In Trafostationen				
Blaues Gebotsschild „ 5 Sicherheitsregeln“				
Anleitung zur Ersten Hilfe nach VDE 0134				
Notruftafel der Berufsgenossenschaft				
Merkblatt für die Bekämpfung von Bränden in elektrischen Anlagen und deren Nähe van VDE 0132				
5.3. Bedienschilder				
Nicht schalten (DIN 40008 Teil 3)				
Geerdet und Kurzgeschlossen (DIN 40008 Teil 3)				
6. Fernübertragung				