

MWA GmbH – Fahrenheitstraße 1 – 14532 Kleinmachnow

KMG - Ingenieurgesellschaft
Geisbergstraße 39
10777 Berlin

Ihr Zeichen: Michael Beyer
Ihre Nachricht vom: 03.04.2023
Unser Zeichen:
Unsere Nachricht vom:

Ihr Ansprechpartner: Yvonne Below
Bereich: TPG
Telefon: 033203 345-432
Telefax: 033203 345-150
E-Mail: Y.Below@mwa-gmbh.de

Datum: 04.04.2023

Bauvorhaben: 2023-000259 - Michendorf, An der Bahn 11A-13A; Michendorf, Eichenweg 4; Michendorf, Eichenweg 10; Michendorf, Heidereuterweg 2-7; Grund- und Oberschule Michendorf

Sehr geehrter Herr Beyer,

die Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH (MWA) arbeitet als Betriebsführungsgesellschaft für den Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZV) „Der Mittelgraben“. Der WAZV „Der Mittelgraben“ ist Eigentümer der Trink- und Schmutzwasseranlagen der Gemeinden Michendorf und Nuthetal.

Im Bereich der geplanten Bauarbeiten befinden sich Schmutz- und Trinkwasserleitungen sowie Hausanschlüsse. Den genauen Verlauf der Schmutz- und Trinkwasserleitungen entnehmen Sie bitte den beigegeführten Auszügen aus den Bestandsplänen.

Die nachfolgenden Grundsätze sind unbedingt einzuhalten:

Es ist darauf zu achten, dass ein Arbeits- und Schutzstreifen nach den Technischen Regeln Arbeitsblatt DVGW W 400 – 1 A zu den Leitungen vorhanden bleibt.

Die Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserableitung müssen jederzeit gewährleistet bleiben. Die vorhandenen Anlagen sind vor Beschädigung zu schützen. Es ist darauf zu achten, dass die bestehenden Leitungen in frostfreien Verlegetiefen verbleiben (Trinkwasser mit einer Überdeckungshöhe von 1,50 m, Schmutzwasser nach den statischen Erfordernissen im Straßenbereich).

Unter Umständen ist es erforderlich, die vorhandenen Armaturen durch die MWA zu ersetzen bzw. Absprachen zu Höhenanpassungen von Schmutzwasserschächten oder Armaturen zu treffen.

Niederschlagswasser darf nicht in den öffentlichen Schmutzwasserkanal eingeleitet werden.

Online
www.mwa-gmbh.de
info@mwa-gmbh.de
Telefon 033203 345-0
Telefax 033203 345-108

Finanzamt Potsdam
Steuer-Nr.: 046/1126/0063
USt-Id-Nr.: DE 164420754
Geschäftsführer
Felix von Streit

Bankverbindung
MBS Potsdam
Geschäftsstelle Stahnsdorf
IBAN: DE 97 1605 0000 3524 0001 76
BIC: WELADE1PMB



Stellungnahmen zu Ihrem Bauvorhaben im öffentlichen Bereich (z.B. Straßenbau, Träger öffentlicher Belange – Medienträger), müssen grundsätzlich per Mail oder schriftlich bei der MWA GmbH angefragt werden.

Dieses Schreiben gilt nicht als Schachtgenehmigung und ersetzt auch keine Stellungnahme!

Vor Beginn der Bauarbeiten sind die Schachterlaubnisscheine bei der MWA GmbH einzuholen und die Abteilungen Rohrnetz (Tel. 033203 345-450) sowie Abwasser (033203 345-460) der MWA zur Einweisung vor Ort hinzuzuziehen.

Die Ver- und Entsorgungsleitungen müssen im öffentlichen Straßenraum verbleiben.

Der Baubeginn ist der MWA rechtzeitig schriftlich anzuzeigen.

Arbeiten an den Trink- und Schmutzwasseranlagen dürfen nur durch die vom WAZV zugelassenen Fachfirmen ausgeführt werden. Termine sind mit der MWA konkret abzustimmen.

Sie haben Fragen? Dann rufen Sie uns gerne an.

Freundliche Grüße

Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Below', written in a cursive style.

i.A. Yvonne Below

Sachbearbeiterin