

	Projekt Flusswärmepumpe Potsdam Süd				
	Titel: Technische Mindestkriterien				
	Dokument-Nr.: =F1&MEC010/001000				
	Rev.: 0		Seitenzahl:		
VE 23F Spezifikation Flusswasserwärmepumpe Potsdam Süd Technische Ausschlusskriterien					
Änderungsverzeichnis					
Rev.	Bemerkung	Datum	Erstellt	Geprüft	Freigegeben
0	Ersterstellung	20.03.2026	Böge-Lichter	Barth	Stubenrauch
A	Ergänzung	30.04.2026	Böge-Lichter	Stubenrauch	Barth
B					
C					
D					
E					

Technische Mindestanforderungen zur Angebotswertung

Ausschreibung für das Projekt: Flusswasserwärmepumpe Potsdam Süd

VE 23F Wärmepumpen		Ausschlusskriterien	
Nr.	Kriterium	Merkmal	Anforderung
1	Dimensionen inkl. Anlagenperipherie für F1	Abmessungen L x B x H	≤ 12,25 m x 8,7 m x 5,5 m
2	Kältemittel	Kältemittel im Wärmepumpensystem	Ammoniak oder Ammoniak in wässriger Lösung
3	Rohrbündelwärmetauscher auf Verdampferseite inkl. mech. Reinigungssystem	Rohrbündel und Reinigung	Im LuL
4	Termine / Fristen	Dauer ab Beauftragung bis Ende Probebetrieb	≤ 16 Monate
5	Formblätter 4.1 Plus, 5.3, 5.4, 233, 234, 235, 236, Restriktive Maßnahmen	Verpflichtend	ausgefüllt u. Unterschrift