

Verbandsgebiet TAZV Luckau

Zusätzliche* Hinweise zur Bauausführung im Bereich Trinkwasser:



1. Beschilderung von Trinkwasserhausanschlüssen: Beschriftung **HA** (*nicht VA, VAS, AV oder ähnliches*)
2. Beschilderung von Hydranten: Beschriftung hat **in DN** der **vorh. Trinkwasserleitung** zu erfolgen (nicht nach Größe des Hydranten)
3. Die Beschriftungen auf Hinweisschildern werden **nicht geklebt**, (Clipsystem verwenden z.B. Fabrikat FrankenPlastik)
4. Schieberkappen von **Hausanschlüssen** sind so zu setzen, dass das „**W**“ der Schieberkappe immer zum Haus/Grundstück zeigt, zu dem der Hausanschluss gehört.
5. Schieberkappen von **Strecken-/Absperrschiebern** sind so zu setzen, dass das „**W**“ in Fließrichtung zeigt.
6. Schieberkappen von **Hydranten** am Ende einer **Stichleitung** sind **quer** zur Trinkwasserleitung zu setzen.
7. Beim Einbau von **Wasserzählereinbaugarnituren** (EBG) sind generell Anlagen von **EWE** zu verwenden (WZA in Edelstahl 190 mm, Schrägsitzventile und KSR-Ventil mit Rückflussverhinderer).
8. **Absperrhandlungen** am vorh. TW-Netz sind ausschließlich durch den Betriebsführer (DNWAB) durchzuführen (Ansprechpartner: Herr Schadock Tel: 03544-502424 bzw. 0170-8636275).
9. Termine zur **Einbindungen** von TWL ins vorhandene TW-Netz sind 5 WT vorher beim Betriebsführer (DNWAB) anzukündigen (Ansprechpartner: Herr Schadock Tel: 03544-502424 bzw. 0170-8636275).
10. Eine **Entnahme** aus dem vorhandenen Trinkwassernetz hat ausschließlich über ein Standrohr der DNWAB zu erfolgen, (Ansprechpartner: Herr Schadock Tel: 03544-502424 bzw. 0170-8636275).

*zusätzlich zu den vorh. Techn. Regeln der Aufgabenträger im Betriebsführungsgebiet der DNWAB