

Rahmenvertrags-Leistungsverzeichnisse der NGP Vorbemerkungen zum LV 25: Fernwärmeanlagen

Anlage 3 Leistungsgrenzen (Nur zur Information)

Seite 1 / 1

Leistungsgrenzen für Fernwärmeanlagen

Netzbetreiber ist die Netzgesellschaft Potsdam GmbH (NGP).

Zuständigkeiten:

- Leistungsgrenzen NGP:
 - FW-Rohrbau: erste/letzte Absperrarmatur unmittelbar nach/vor dem Hauseintritt/-austritt
 - Feuchtwarnsystem: Verdrahtungsdose Hausanschlusskombination
 - Steuerkabel/LWL: unmittelbar vor der Hausanschlusskombination
- Hauseinführung (Keller; 2x FW + FM/LWL/Leerrohr)
 - Kernbohrungen (Gebäudewand): durch den Anschlussnehmer/Eigentümer oder nach Absprache durch die NGP
 - Dichtung Hülsrohr/ Wand: analog Ausführung Kernbohrung
 - Dichtung Medienrohr/ Wand: Leistungsumfang NGP
- Unterbodenhauseinführung
 - Verlegung im Fußboden bis zum Übergabepunkt vorzugsweise Schacht in Bodenplatte zur Verlegung von Medienrohren: durch den Anschlussnehmer/Eigentümer nach Vorgaben NGP (Abmessungen)

Sonstiges

Die Durchführung von Arbeiten an der Hausanschlussleitung Fernwärme (FW-HA) ist ausschließlich im Auftrag der NGP zulässig.