

Ausschreibungsempfehlungen Regenentwässerung

- Die Aufsätze für die Straßeneinläufe sind mit dämpfender Einlage im Rost und mit Scharnier vorzusehen (Siehe Anlage 9.1 bis 9.2).
 - Sollte im konkreten Fall kein Aufsatz bzw. keine Schachtabdeckung den Forderungen entsprechen, ist dazu eine direkte Abstimmung mit dem FB 4.2 (Herr Chlebanski, Tel. 446173) erforderlich.
 - Schachtabdeckungen sind ohne Ventilation (Anlage 9.3) einzusetzen.
 - Schachtabdeckungen sind mit eingegossener Beschriftung im Gussrahmen (REGENWASSER) auszuschreiben.
- Sämtliche Straßenabläufe sind als Nassschlammabläufe mit Schlammeimer hoher Ausführung (Form A) auszuschreiben.
- Niedrige Bauformen sind nur in Ausnahmefällen gestattet (z.B. TW-Leitung in der Nähe-Frostgefahr).

In den Vorbemerkungen zum Leistungskomplex Kanalbau ist die Formulierung aufzunehmen, dass nur FBS-zertifizierte Betonerzeugnisse eingesetzt werden sollen. FBS-Erzeugnisse sind mit Prüfsiegel gekennzeichnet.

Im Leistungsverzeichnistext ist für die Lieferung/Montage von Betonerzeugnissen im Kanalbau –Regenwasser (Schachtbauteile und Betonrohre) Folgendes mit aufzunehmen:

- Kennzeichnung der ausgeschriebenen Rohrdimensionen mit dem Kürzel „FBS“

z.B. FBS-Betonrohr B-K-G 11 500x3000, Typ 2 DIN EN1916-DIN V1201

oder

- FBS-Schachtunterteil SU-11 1000x800, Typ 2 DIN EN 1917-DIN 4034-1