

		Vorgabe für Komponenten, Eigenschaften bzw. Funktionen	Einheit	Vorgabe genauer Wert	Vorgabe von/ mindestens	Vorgabe bis/ höchstens	Angaben des Bieters
1.	Allgemeines zum Sicherheitsschrank für Lithium-Ionen-Akkus						
1. 1		Feuerwiderstandsfähiger Sicherheitsschrank (F90) für die Lagerung und die Ladung von Lithium-Ionen-Akkus.	[-]	vorhanden			☐ vorhanden
1. 2		6 gelochte Fachböden mit je 75 kg Tragkraft	[-]	vorhanden			☐ vorhanden
1. 3		jede Lagerebene ist mit einer Steckdosenleiste inkl. mindestens 8 Schutzkontakt-Steckdosen auszustatten	[-]	vorhanden			☐ vorhanden
1. 4		Integrierte flüssigkeitsdichte Bodenwanne	[-]	vorhanden			☐ vorhanden
1. 5		Unterfahrbarer Transportsockel für einfaches Positionieren und Evakuieren im Brandfall ins Freie	[-]	vorhanden			☐ vorhanden
1. 6		abnehmbare Sockelblende und integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten	[-]	vorhanden			☐ vorhanden
1. 7		Zweiflügelige Türausführung; Schranktüren öffnen sich gleichzeitig mit einem Handgriff und schließen selbsttätig mit ölgedämpften Türschließern. Türen sind abschließbar.	[-]	vorhanden			☐ vorhanden
1. 8		Steckfertige Ausführung zum Anschluss an das Stromnetz mit Nennspannung von 230 V und einer Frequenz von 50 Hz mit integrierten Überspannungsschutz und Abschaltung der Stromversorgung im Havariefall.	[-]	vorhanden			☐ vorhanden
1. 9		Lieferung bis spätestens:	[Datum]			09.11.2026	
1. 10		Anzahl der Servicepartner in Brandenburg (Angabe erforderlich; ohne Einfluss auf die Zuschlagsentscheidung).	[Stück]		1		☐ vorhanden
1. 11		Kosten einer jährlichen Wartung (Angabe erforderlich; ohne Einfluss auf die Zuschlagsentscheidung).	[€]				
2.	Abmessungen und technische Daten						
2. 1		max. Gesamtgewicht	[kg]			800	
2. 2		Außenmaß Höhe (ohne Aufbauten)	[mm]		1900	2300	
2. 3		Außenmaß Breite (ohne Aufbauten)	[mm]		1100	1500	
2. 4		Außenmaß Tiefe (ohne Aufbauten)	[mm]		600	800	
2. 5		Innenmaß Höhe	[mm]		1500	1800	
2. 6		Innenmaß Breite	[mm]		1000	1200	
2. 7		Innenmaß Tiefe	[mm]				

		Vorgabe für Komponenten, Eigenschaften bzw. Funktionen	Einheit	Vorgabe genauer Wert	Vorgabe von/ mindestens	Vorgabe bis/ höchstens	Angaben des Bieters
3. Sicherheit und Zusatzausstattung							
3. 1		LED-Anzeige und optisch/akustische Alarmer zur Erkennung von entstehenden Bränden ohne die Schranktür öffnen zu müssen	[-]	vorhanden			☐ vorhanden
3. 2		Ausstattung mit Rauchmelder und Temperatursensor zur Erkennung von Entstehungsbränden; Rauchmelder und Temperatursensor lösen im Brandfall automatisch aus	[-]	vorhanden			☐ vorhanden
3. 3		Schrank ist mit einer technischen Entlüftung zur Vermeidung von Wärmestau im Innenraum versehen		vorhanden			☐ vorhanden
3. 4		Verschluss der Zu- und Abluft im Brandfall; Auslöser über Temperatursensor und Rauchmelder		vorhanden			☐ vorhanden
3. 5		Brandunterdrückungssystem inkl. Befestigungsmaterialien	[-]	vorhanden			☐ vorhanden
4. Service und sonstige Anforderungen							
4. 1		Herstellergarantie	[Jahren]		2		
4. 2		geprüfter Brandschutz mit geprüfter Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten von außen nach innen nach DIN EN 14470-1	[-]	vorhanden			☐ vorhanden
4. 3		geprüfter Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten von innen nach außen nach DIN EN 1363-2					☐ vorhanden
4. 4		GS Zeichen und geprüft gemäß Prüfgrundsatz EK5AK4 22-01					☐ vorhanden
4. 5		Dokumentation	[-]	vorhanden			☐ vorhanden
Ort Datum Vor- und Nachname der handelnden vertretungsberechtigten natürlichen Person, die die Erklärung abgibt: Firma, Anschrift und Kontaktdaten dieser Person:							