

Auskunft zu Versorgungsanlagen

Leitungsinformation

STROM L-2026-89

1. Angaben zum Vorhaben

Vorhaben: 0118_Energetische Sanierung mit Erneuerung der Balkonbrüstungen
Zuschka Cužka 25-39, 03044 Cottbus

Antragsteller: Kobel Architekten und Ingenieure
Brandenburger Platz 7
03046 Cottbus

Beigebrachte Unterlage: 0118_Zuscha.pdf

Übergebene Unterlagen: Lageplan 1:500 + DWG-Datei

2. Angaben zu den Versorgungsleitungen

Mittel-, Niederspannungskabel

Der übergebene Leitungsbestand ist nur projektbezogen entsprechend der Gültigkeit zu nutzen. Es wird darauf hingewiesen, dass die in den Plänen enthaltenen Angaben hinsichtlich Lage und Verlegetiefe unverbindlich sind.

3. Angaben zur Bauausführung

Der Textteil ist nur gültig mit Planteil! Bitte prüfen Sie die Vollständigkeit der Ihnen übergebenen Unterlagen.

Arbeiten im Bereich der Kabel sind so zu planen, dass eine Beschädigung unserer Anlagen ausgeschlossen wird. Ein massives Überbauen der Kabel ist nicht gestattet.

Bei Planungen von Erdarbeiten/Parallellegungen sind die Sicherheitsabstände zu Kabel einzuhalten:

. zu Niederspannungskabel 0,60 m

. zu Mittelspannungskabel 0,60 m

Ergibt sich durch das geplante Bauvorhaben die Umlegung der Kabel oder eine notwendige Veränderung am Leitungssystem, ist ein entsprechender Antrag an die EVC, Stephan Thamke, Fon 0355/351-353 zu stellen. Die Kosten für Umlegungen/Veränderungen sind durch den Bauherrn zu tragen.

Borde, Rinnen, Zäune, Mauern und Mulden sind längs der Kabel innerhalb der Sicherheitsabstände nicht zulässig. Maste und Pfähle dürfen nicht innerhalb der Sicherheitsabstände gesetzt werden. Ausnahmen davon und grundsätzliche Veränderungen der Planung sind mit dem Verantwortlichen des Sachgebiets Planung/Bau Strom, Stephan Thamke, Fon 0355/351-353 abzustimmen.

Vor Baubeginn ist durch den ausführenden Betrieb ein Schachtschein mit Angabe der Reg.-Nr. L-2026-89 unter <https://www.energienetze-cottbus.de/de/Service/Leitungsauskunft/Schachtschein/> zu beantragen.

Bitte beachten Sie das beiliegende „Merkblatt für Arbeiten in der Nähe von Versorgungsanlagen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung in der Stadt Cottbus“.

4. Angaben zur Planung

5. Angaben zur Gültigkeit

Auskunft erteilt: 18.05.2026 gültig bis: 14.05.2027

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und benötigt keine Unterschrift.