



Objekt: Fahrbahn Betonsteinpflaster (F3, Bk 0,3)	Objekt: Zufahrt Betonsteinpflaster (Bk 0,3)
8 cm Betonsteinpflaster	8 cm Betonsteinpflaster
4 cm Brechsand-Splittgemisch 0/5	4 cm Bettung Brechsand-Splittgemisch 0/5
15 cm Schottertragsschicht 0/32 EV2 $\geq$ 120 MPa	15 cm Schottertragsschicht 0/32 EV2 $\geq$ 120 MPa
28 cm Frostschutzschicht 0/45 EV2 $\geq$ 100 MPa	28 cm Frostschutzschicht 0/45 EV2 $\geq$ 100 MPa
55 cm Gesamtdicke	55 cm Gesamtdicke
EV2 Planum $\geq$ 45 MPa	EV2 Planum $\geq$ 45 MPa

<u>Bankett</u>	
20 cm	Schotterrasen

Einfassung
Tiefbordbordstein Form TB 10*25
nach DIN 483/DIN EN 1340 mit Bettung 20cm
und 15cm Rückenstütze Beton C 20 / 25 XO
Rundbordbordstein Form TB 15*22
nach DIN 483/DIN EN 1340 mit Bettung 20cm
und 15cm Rückenstütze Beton C 20 / 25 XO

Art der Änderung	Nr.	Datum	Name	Unterschrift
Auftragnehmer: Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und Tiefbau Dipl.-Ing. (FH) Uwe Lehnert Brandenburger Straße 20 14641 Nauen Tel. (0 33 21) 4 60 01 80 Fax (0 33 21) 4 60 01 82 E-Mail: post@lvt.de		Datum	Name	Unterschrift
	bearbeitet	13.05.2026	U. Lehnert	
	gezeichnet	13.05.2026	U. Lehnert	
	geprüft			

Höhenbezug:	DHHN 2016	Ausführungsplanung
Lagebezug:	ETRS 89	
Auftraggeber:	Stadt Ketzin / Havel Finanzen und Bauverwaltung Rathausstraße 7 14669 Ketzin/Havel Tel.: 03 32 33 / 72 07 20	Unterlage / Blatt-Nr.: 14 / 1 von 1 Regelquerschnitte Maßstab: 1 : 50 Blattgröße: 900 x 297

Ausbau Lindenweg
in 14669 Ketzin /
OT Neu Falkenrehde

Baulänge: -

Stationierung: -