

Behörde	Straße	PLZ	Ort	Ausgang	Erinnerung	Eingang	Bemerkung
Stadtverwaltung Potsdam, FB Grün- und Verkehrsflächen, Bereich Straßenverkehrsbehörde	Helene-Lange-Straße 14	14469	Potsdam	23.04.2018		04.05.2018	Insofern wesentliche verkehrliche Einschränkungen vorliegen, ist mind. 8 Wochen vor Baubeginn ein detailliertes Verkehrskonzept vorzulegen.
Stadtverwaltung Potsdam, FB Grün und Verkehrsflächen, Bereich Verkehr und Technik	Hegelallee 6-10	14467	Potsdam	26.04.2018		11.05.2018	Steuerkabel und Induktionsschleifen der LSA sind in den Knotenpunkten der Straße Zum Kirchsteigfeld mit der Nuthestraße und der Gerlachstraße vorhanden und im Planwerk eingetragen.
Stadtverwaltung Potsdam, FB Untere Denkmalschutzbehörde	Hegelallee 6-10	14467	Potsdam	26.04.2018		17.05.2018/ 16.11.2018	Bodendenkmal Nr. 2200 ist zu beachten. Die in der denkmalrechtlichen Erlaubnis formulierten Hinweise sind zu beachten.
Stadtverwaltung Potsdam, FB Umwelt und Gesundheit, Untere Naturschutzbehörde	Friedrich-Ebert-Straße 79-81	14469	Potsdam	26.04.2018	30.05.2018	23.07.2020	siehe Trassenbescheid
Stadtverwaltung Potsdam, FB Umwelt und Gesundheit, Untere Wasserbehörde	Friedrich-Ebert-Straße 79-81	14469	Potsdam	26.04.2018	30.05.2018	13.01.2021	siehe Wasserrechtliche Erlaubnis
Stadtverwaltung Potsdam, FB Feuerwehr, Bereich Gefahrenvorbeugung	Holzmarktstraße 6	14467	Potsdam	26.04.2018		15.05.2018	Gewährleistung der Erreichbarkeit von Gebäuden sowie Nutzbarkeit ausgewiesener Feuerwehrezufahrten. Mitteilung des Baubeginns sowie Bauendes.
Stadtverwaltung Potsdam, FB Umwelt und Natur, Untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde	Friedrich-Ebert-Straße 79-81	14469	Potsdam	28.08.2018		07.09.2018	Altlasten im unmittelbaren Baubereich sind nicht bekannt. Auf Höhe der alten Tankstelle ist eine stofflich schädliche Bodenveränderung mit der Nummer 0305540340 im Altlasten- und Altlastenverdachtsflächenkataster geführt.
1&1 Versatel Deutschland GmbH	Portal infrest	13407	Berlin	11.04.2018		19.04.2018	keine Anlagen
Colt Technology Services GmbH	Portal infrest			11.04.2018		16.04.2018	keine Anlagen
Deutsche Bahn AG	Portal infrest			11.04.2018		25.04.2018	keine Anlagen
Deutsche Telekom	Portal infrest	14526	Stahnsdorf	11.04.2018		11.06.2018	Anlagen vorhanden, Schutzanweisungen beachten
E.DIS netz GmbH	Portal infrest			11.04.2018		07.05.2018	keine Anlagen, Information vor Baubeginn erforderlich
Eigenbetrieb Stadtbeleuchtung Potsdam, über EWP, Abteilung Bauabwicklung	Steinstraße 101	14480	Potsdam	11.04.2018		12.04.2018	2 Medienpläne erhalten
Interoute Germany GmbH	Portal infrest			11.04.2018		12.04.2018	keine Anlagen
KPN International / GDMcom - leitungsauskunft@gdmcom.de, über BIL Ontras	Maximilienallee 4	4129	Leipzig	20.04.2018	30.05.2018	14.06.2018	keine Anlagen
Level (3) Communications GmbH/ CenturyLink - gerhard.steitz@steuernagel-ing.de	Steuernagel Ingenieure GmbH Zeilweg 13-15	60439	Frankfurt am Main	20.04.2018		23.04.2018	keine Anlagen
NBB Netzgesellschaft Berlin Brandenburg / WGI GmbH	Portal infrest			11.04.2018		19.04.2018	Anlagen vorhanden, Informationen vor Baubeginn erforderlich
NGN Fiber Network - planauskunft@ngn-fibernetz.de	Buchertsgasse 5	97633	Aubstadt	29.05.2018		01.06.2018	keine Anlagen
Primacom - netzauskunft@primacom.de				23.05.2018		01.06.2018	keine Anlagen
RFT kabel Brandenburg GmbH	Portal infrest			11.04.2018		11.04.2018	keine Anlagen
Sanierungsträger Potsdam - ProPotsdam GmbH	Voltaireweg 4a	14469	Potsdam	26.04.2018		18.05.2018	nicht zuständig
Stadtkontor Gesellschaft für behutsame Stadtentwicklung	Schornsteinfegergasse 3	14482	Potsdam	23.05.2018		28.05.2018	nicht zuständig
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten	Postfach 601462	14414	Potsdam	26.04.2018		14.05.2018	keine Anlagen
Telecolumbus	Portal infrest	10836	Berlin	11.04.2018		12.04.2018	Anlagen vorhanden, Kabelschutzhinweise beachten
ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH	Portal infrest	14482	Potsdam	11.04.2018		16.05.2018	Die Buslinien-Ersatzhaltestelle "Alte Neuendorfer Straße" in der Neuendorfer Straße ist von der Baumaßnahme betroffen. Mind. 6 Wochen vor Baubeginn sind Abstimmungen mit der ViP zu führen.
Vodafone Kabel Deutschland	Portal infrest			11.04.2018		12.04.2018	Anlagen vorhanden, Schutzanweisungen beachten
WGI GmbH - Anfrage über NBB Netzgesellschaft	Portal infrest / Ostseestr. 109	10409	Berlin	11.04.2018		19.04.2018	siehe NBB Netzgesellschaft
VNG – Verbundnetz Gas AG - leitungsauskunft@ontras.com, über BIL Ontras	Braunstraße 7	D-04347	Leipzig	23.05.2018		14.06.2018	keine Anlagen
Zentraldienst der Polizei, Kampfmittelbeseitigungsdienst	Portal infrest	15806	Zossen, OT Wünsdorf	02.01.2019		19.04.2019	keine konkreten Anhaltspunkte auf das Vorhandensein von Kampfmitteln