

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Fernwärmenetz Prenzlau 

Betreiber

Stadtwerke Prenzlau GmbH 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f_p] 0,21

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (GEG § 22 (2)) [f_p] 0,19

Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f_{CO_2eq}] 95,7 g_{CO2}/kWh

Beinhaltet Plandaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 12.10.2030.

ausgestellt am: 16.10.2023

Christian Reymann

Gutachter-Nr.:

FW609-395 

erstellt über **www.district-energy-systems.info**

Bescheinigungsnummer:

DEBB0123_FW309-1u7_16102023 

