

Stadt Luckenwalde
603000.066/26: Poststraße 20 - Außenanlagen, Leitungsbauarbeiten
Los 03 Leitungsarbeiten

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Abwasserkanäle (Titel 1.1, 1.2 und 1.3) sollen gemäß Leistungsverzeichnis, Stand 09.07.2026 mit einer Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969 ausgeführt werden.

Hiermit wird die geforderte Nenn-Ringsteifigkeit auf SN 10 DIN EN ISO 9969 geändert. Ein Austausch des LV erfolgt nicht. Von den Änderungen sind die nachfolgenden Positionen betroffen. Wir bitten zur Prüfung um Übergabe eines Produktblattes für die angebotenen Produkte.

1.1.1 Grundleitungen und Einbauteile Turnhalle

1.1.1.1	1.1.1.3	1.1.1.5
1.1.1.2	1.1.1.4	1.1.1.6

1.2.1 Grundleitungen und Einbauteile Hort

1.2.1.1	1.2.1.6	1.2.1.11
1.2.1.2	1.2.1.7	1.2.1.12
1.2.1.3	1.2.1.8	1.2.1.13
1.2.1.4	1.2.1.9	
1.2.1.5	1.2.1.10	

1.3.1 Grundleitungen und Einbauteile Vorderhaus

1.3.1.1	1.3.1.9	1.3.1.17
1.3.1.2	1.3.1.10	1.3.1.18
1.3.1.3	1.3.1.11	1.3.1.19
1.3.1.4	1.3.1.12	1.3.1.20
1.3.1.5	1.3.1.13	1.3.1.21
1.3.1.6	1.3.1.14	1.3.1.22
1.3.1.7	1.3.1.15	1.3.1.23
1.3.1.8	1.3.1.16	1.3.1.24