



- 1.) in den Aufzugsvorräumen ist die Zeiteinstellung der Beleuchtung auf Maximum einzustellen
- 2.) Grundeinstellung TRH-Relais:
 - Zeitschaltung mit Ausschaltvorwarnung (#2)
 - jederzeit nachschaltbar
 - $t = 10\text{min}$

INDEX:	DATUM:	ERGÄNZUNGEN/ÄNDERUNGEN:	BEARBEITET VON:

Lageplanskizze	Bauvorhaben: Haus 9 Heinrich-Mann-Allee 107 14473 Potsdam
	Anlagenbereich: Elektrotechnik
	Basisplan Architekt: WE0001_09_-1

Bauherr **Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen, Regionalbereich Potsdam**
 Sophie-Alberti-Straße 4-6
 14478 Potsdam
 Telefon: 0331 / 59181-0 Telefax: 0331 / 59181-199 Email: poststelle@blb.brandenburg.de

Planung:	
----------	--

Planung Elektrotechnik:

Planinhalt:

Installationsplan - Haus 9
Sockelgeschoss

Planungsphase: Ausführungsplanung	Status:
--	---------

Bearbeitet: BKr	Format / Maßstab A1 / 1:50	Plan-Nr.: A-2306-IN10
---------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Geprüft: SBu	Datei: A-2306-IN101.DWG	Datum: 01.10.2024	Index: --
-----------------	----------------------------	----------------------	--------------