

HINWEIS:

- 1.) in den Aufzugsvorräumen ist die Zeiteinstellung der Beleuchtung auf Maximum einzustellen
- 2.) Grundeinstellung TRH-Relais:
 - Zeitschaltung mit Ausschaltvorwarnung (#2)
 - jederzeit nachschaltbar
 - t = 10min

Westflügel (WF)



Bauherr BLB	 Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen, Regionalbereich Potsdam Sophie-Alberti-Straße 4-6 14478 Potsdam Telefon: 0331 / 59181-0 Telefax: 0331 / 58181-199 Email: poststelle@blb.brandenburg.de
---------------------------	---

Planung:	
----------	--

Planung Elektrotechnik:

Planinhalt:	Installationsplan 2. Obergeschoss Westrisalit (WR) / Westflügel (WF)
-------------	---

Planungsphase: Ausführungsplanung	Status:
---	---------

Bearbeitet: BKr	Format / Maßstab A1+A4 / 1:100	Plan-Nr.: A-2306-IN20.1
------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Geprüft: SBu	Datei: A-2306-IN20.DWG	Datum: 01.10.2024	Index: --
-----------------	---------------------------	----------------------	--------------