



Nr.	Bezug (Eintrag durch Bieter)	Frage text (Eintrag durch Bieter)	Stand (Eintrag durch Vergabestelle)	Beantwortung (Eintrag durch Vergabestelle)
1	LV	Wir möchten nachfragen, ob wir an ihrer Ausschreibung auch an nur explizit unser Gewerk (Vermessung) betreffenden Leistungen teilnehmen können. Dies betrifft im Leistungsverzeichnis dem Punkt 1.03. Falls dem so ist, stellen Sie bitte für das Gewerk Vermessung ein separates Leistungsverzeichnis, bestehend aus den Unterpunkten des Kapitels 1.03, zusammen und bereit.	20.08.2026	Eine Teilnahme ausschließlich für die unter Abschnitt 01.03 ausgeschriebenen Vermessungsleistungen ist nicht vorgesehen. Die Leistungen sind Bestandteil des Rohbauloses und daher im Rahmen eines Angebots für das gesamte Los anzubieten. Die Durchführung der in OZ 01.03.040 vorgesehenen Kontroll- und Dokumentationsmessungen ist bereits anderweitig vergeben. Die betreffende Position wird daher aus dem Leistungsverzeichnis herausgenommen.
2	Leistungspositionen	Sehr geehrte Damen und Herren, bei oben genannten Positionen steht im Kurztext PVC-KG 2000 Material (grün ist aber PP) im Langtext wird dann PVC Material beschrieben (orange) welches Material soll angeboten werden?	21.08.2026	Für die Leistungspositionen der Entwässerung im Titel 02.05 ist als Material Polypropylen-PP (grün) für die Rohre und Abzweigungen, Bögen, Paßstücke, Muffen anzubieten.
3				
4				
5				



Amt Ruhland
421/26 – Ersatzneubau Mehrzweckhalle Ruhland, Los 3 Rohbau Massiv
B.6_Fragenkatalog
Offenes Verfahren gem. § 3 EU Nr. 1 VOB/A



Nr.	Bezug (Eintrag durch Bieter)	Frage­text (Eintrag durch Bieter)	Stand (Eintrag durch Vergabestelle)	Beantwortung (Eintrag durch Vergabestelle)
6				
7				
8				