


Anschluss siehe Planung Thermen



- | | | | |
|---|---|---|---|
|  | AUSCHALTER |  | STIEGEPUNKT ELT |
|  | AUSCHALTER BELEUCHTET |  | ANSCHLUS AN POTENTIALAUSGLEICH |
|  | AUSCHALTER NACHTLEUCHT |  | STECKDOSE FÜR MANOMETER |
|  | AUSCHALTER 2-POLIG |  | STECKDOSE FÜR TROCATOR |
|  | AUSCHALTER 3-POLIG |  | STECKDOSE FÜR WASCHMASCHINE |
|  | AUSCHALTER 3-POLIG BELEUCHTET |  | STECKDOSE FÜR GESCHWISSPULER |
|  | HAUPTSCHALTER 3-POLIG |  | STECKDOSE FÜR WANDTÖILETROCATOR |
|  | AUSCHALTER DIMMBAR |  | STECKDOSEN FÜR KOHL- UND GASFEBERKAMMER |
|  | SERIENSCHALTER |  | FESTANSCHLUSS HERD |
|  | SERIENSCHALTER BELEUCHTET |  | FESTANSCHLUSS LÜFTER |
|  | SERIENSCHALTER, DOPELT |  | DECKENWANDANSCHLUSS SCHALTER |
|  | WECHSELSCHALTER |  | WANDANSCHLUSS |
|  | WECHSELSCHALTER, BELEUCHTET |  | DECKENANSCHLUSS |
|  | WECHSELSCHALTER DOPELT |  | LÜFTERVENTILATOR |
|  | WECHSELSCHALTER DOPELT, BELEUCHTET |  | LÜFTERVENTILATOR |
|  | KREUZSCHALTER |  | WINDMÜHLE |
|  | KREUZSCHALTER, BELEUCHTET |  | WINDMÜHLE |
|  | NÖCKENSCHALTER |  | WINDMÜHLE |
|  | SCHLÜSSEL-SCHALTER |  | WINDMÜHLE |
|  | BEREICHSGELENDELEUCHT MIT DIMMERUNGSSCHALTER |  | WINDMÜHLE |
|  | TASTER |  | WINDMÜHLE |
|  | TASTER BELEUCHTET |  | WINDMÜHLE |
|  | DIMMTASTER |  | WINDMÜHLE |
|  | DIMMTASTER, BELEUCHTET |  | WINDMÜHLE |
|  | TASTER KUNDEL |  | WINDMÜHLE |
|  | TASTER KUNDEL, BELEUCHTET |  | WINDMÜHLE |
|  | DOPELT-DRUCKTASTER |  | WINDMÜHLE |
|  | JALOUSIE-TASTER |  | WINDMÜHLE |
|  | NOT-AUS-SCHALTER |  | WINDMÜHLE |
|  | EB-TASTER |  | WINDMÜHLE |
|  | EB-TASTER, ZWEIFACH |  | WINDMÜHLE |
|  | EB-TASTER, DREIFACH |  | WINDMÜHLE |
|  | EB-TASTER, VIERFACH |  | WINDMÜHLE |
|  | FESTANSCHLUSS, 1-POLIG, 230V |  | WINDMÜHLE |
|  | FESTANSCHLUSS 3-POLIG, 400V |  | WINDMÜHLE |
|  | DREIHEIMTSTECKDOSE |  | WINDMÜHLE |
|  | STECKDOSEN 230V MIT ÜBERSpannungsschutz M MONTAGEANLEHMEN |  | WINDMÜHLE |
|  | SOAKO-STECKDOSE |  | WINDMÜHLE |
|  | DOPELT-SCHOKO-STECKDOSE |  | WINDMÜHLE |
|  | 3-FACH-SCHOKO-STECKDOSE |  | WINDMÜHLE |
|  | STECKDOSE MIT ABDECKUNG |  | WINDMÜHLE |
|  | STECKDOSE ABNEHMBAR |  | WINDMÜHLE |
|  | PA-STECKDO | | |




Alle angegebenen Maße sind Fertigmaße.
Alle Maße sind am Bau zu prüfen.

Detailausführung, Oberflächenbehandlung und Farbgebung bedürfen der Bemusterung und schriftlichen Freigabe durch den Architekten.

Die Zeichnung entspricht dem aktuellen Planungsstand, vorbehaltlich möglicher Änderungen und Ergänzungen.
Die Zeichnung gilt nur in Verbindung mit der Planung der Fachingenieure.
Die Zeichnung gilt nur in Verbindung mit der statischen Berechnung und dem Leistungsverzeichnis.
Die Ausführung hat unter Berücksichtigung sämtlicher hierfür geltender DIN-Normen zu erfolgen.
Für die Überprüfung der Maße am Bau ist der Unternehmer verantwortlich. Bei Unklarheiten ist Rücksprache mit der Bauleitung zu halten.
Durchbrüche und Schlitze sind mit den Installationsfirmen und dem Statiker abzustimmen.
Sämtliche Maße sind am Bau zu nehmen und zu prüfen.

HINWEIS:
ALLE MASSE UND ANGABEN SIND VOR ORT ZU PRÜFEN!
SÄMTLICHE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER AM BAU VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND MIT DEN BETREFFENDEN UNTERLAGEN DER FACHPLANER ZU VERGLEICHEN.
FERTIGUNGSTECHNISCH UND BAUPHYSIKALISCH BESTIMMTE ANGABEN ZUR KONSTRUKTION UND FUNKTION SIND EBSSENVO VOM UNTERNEHMER NAH ZU PRÜFEN.
ANGABEN DER FACHINGENIEURE UND DES TRAGWERKPLANERS SIND ZU BEACHTEN.
UNSTIMMIGKEITEN UND NICHT EINDUTIGE ANGABEN SIND SOFORT DER BAULEITUNG ZU MELDEN.
AUSFÜHRUNGSPLANUNG VORBEHALT DER FREIGABE DURCH DEN ARCHITEKTENFACHPLANER.


Index / Datum	Änderung	Bearbeiter



STIFTUNG
PREUSSISCHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN
BERLIN - BRANDENBURG
ABT. ARCHITEKTUR

Postfach 601462, 14414 Potsdam, Tel.: 0331 - 9694119, Fax: 0331 - 9694445

Anschluss siehe Planung Pavillon



Installationsplätze Montagehöhen	
Steckdosens Unterputz / Allgemein	+ 0,30 m
Steckdosens Spiegelbereich Bad	+ 1,25 m
Steckdosens Waschtischbereich Bad	+ 1,10 m
Steckdosens Trockner	+ 1,25 m
Steckdosens Arbeitsplatte Küche	+ 1,25 m
Steckdosens Klüschschrank Küche	+ 2,10 m
Steckdosens Geschirrschrank Küche	+ 2,10 m
schalt. Steckdosens Küchenoberbänke	+ 2,25 m
ggf. Angaben vom Küchenplan erfragen	
Leistungsfähiger Allgemein	
Leistungsfähiger Allgemein	+ 1,05 m
Leistungsfähiger Allgemein	+ 1,05 m
Temperaturst. / Thermostat Heizung	+ 1,05 m
Wandauslass Bad / WC	+ 1,75 m
Wandauslass Abwassertisch	+ 1,75 m
Wandauslass Bad / WC	+ 1,75 m
Wandauslass Außen-/Innen/prechtelle	+ 1,75 m
Wandauslass Außenbeleuchtung	+ 1,90 m
Wandauslass Vorplatz durch Architektur	+ 1,90 m
Wandauslass RWA	+ 1,40 m
Schallschutz	
Schaller und Steckdosens sind versetzt anzuordnen.	
Ein Bereich, wo das grundsätzlich nicht möglich ist (z.B. Küche), sind Schallschutzdosens einzusetzen.	

	Bauvorhaben
--	-------------

Römische Bäder im Park Sanssouci Sanierung Gesamtanlage

Grundriss Kellergeschoss

GA

Datum	Plan - Nr.	Maßstab
17.02.25	SN_RB100-01_K1A300_GR210-2 GÄ	1 : 50

er to	Projektleitung SPSP H. Zeymer	Referat
----------	----------------------------------	---------

Abt. Architekt

Ausführungsplanung ELT

841x841