VERS.	DAT.	ÄNDERUNG/VERTEILER	GEZ.
04	22.04.05	Umbau Reinräume Zyto	Franz

LEGENDE:

H= Ok. Kanal bzw. Ok. Rohr bis Uk. Rohdecke
Hm=Mitte Rohr bis Uk. Rohdecke

Feuerschutzklappe Fabr. Trox
Bedienungsseite mit Endschalter (Magnet)

Schalldämpfer eckig / rund

Zweikanal Misch -u. Entspannergerät TM-P Fabr. Trox (mit pneum.Antrieb)

Einkanal Entspannergerät TE-P/ TEA-P Fabr. Trox (mit pneum.Antrieb)

Volumenstromregler Serie R Fabr. Trox (mit pneum.Antrieb)

DR=Drosselklappe
AK=Absperrklappe IKP Fabr. Trox
UK=Umschaltklappe
LDK=Luftdichte Klappe JZ-L Fabr. Trox

P=Antrieb pneumatisch / E=Antrieb elektrisch

Decken-Luftauslässe: DR 180=Drallauslass Gr 180 (250.315) Fabr. Krantz
FD180=Drallauslass Gr. 600/600 Fabr. Trox
S (R)=Auslass mit S-bzw. R-Filter
TV 100=Tellerventil Gr.100 (150, 200) Fabr.Trox

Flex.-Rohr — ZL-ZLVS / AL-LVS

Entfallende Deckenhänger

Abluzft

Zuluft

Brandabschnitt

Rauchabschnitt

Zuluft / Abluft — Raumluftmenge in m³/h

REINRÄUME ZYTO

LÜFTUNGSANLAGE IN DACHZENTRALE ÜBER REINRAUMBEREICH

SEPARATE DOKUMENTATION

0821 1	VERMÖGEN UND BAU BADEN-WÜRTTEMBERG UNIVERSITÄTSBAUAMT HEIDELBERG IM NEUENHEIMER FELD 100 69120 HEIDELBERG	
DIENSTSTELLE 10000667 0	P. 024.063 UNIVERSITÄTSKLINIKUM HEIDELBERG VERSORGUNGSZENTRUM MEDIZIN	
BAUWERK M446104B	APOTHEKE GROSSRAUMLAGER GRUNDRISSE EBENE 00 BESTANDSPLAN LÜFTUNG	P16670M4461.dwg CAD-BEARBEITUNG
PLANART 1 / PLANNUMMER 50 / VERSION / B/C		
MASSTAB IM ORIGINAL 1:1		
PLANFORMAT 1 / BREITE 890 / HÖHE 0305		
VERSIONS-DATUM 22.04.2005	GEFERTIGT Franz / GEPRÜFT Fritz / GESEHEN	
PLOT-DATUM		