



- 3-seitig umlaufende Silikonfuge Farbe an Holzrahmen anpassen (Gewerk Tischler 1 Tür)
- Anschluss gem. HolzBauRL F60-B, Holzprofildicke  $\geq 100$  mm, Leibungsbeplankung mit Plattenmaterial Baustoffklasse A1 mind. 1x 12,5 mm, 3-seitig umlaufend (Gewerk Tischler 1 Tür)
- Mind. Abstand Türriff/Wand nach DIN 18040-1 50cm
- Rahmen-Ansichtsbreite soll auf beiden Seiten gleich sein, die Tür muss gleichzeitig 90° aufgehen können.
- Rahmenbreite der Blockzarge entsprechend anpassen
- Beidseitig Beplankung Wand von Türrahmen bis Achse F Plattenmaterial Baustoffklasse A1 1x12,5mm (Gewerk Trockenbau) kann entfallen
- Wandverkleidung (Gewerk Tischler 3)

Feuerhemmend rauchdicht schließend DIN EN 16034, mit Oberlicht und Seitenteil, 1-flügelig DIN R, barrierefrei für Schulbau, ohne Offenhaltung (Gewerk Tischler 1 Tür)

PROJEKT	Musikschule Tübingen	INDEX:	03	MASSSTAB:	1:20	DATUM GEZ.	11.11.25	GEZEICHNET	ABU
PLANINHALT	Details Tür Typ 1.11 EG Verwaltung	PLANNUMMER	MST-KUB55-111-5f03						

BAUHERR: Universitätsstadt Tübingen, Hochbau und Gebäudemanagement

Baufrei für Rohbau - 09.10.23 / Baufrei gesamt - 26.10.23