

Arbeitskarte für KG 445 Beleuchtungsanlagen

Leistungskennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen			Bemerkungen
		1-jährl.	3-jährl.	bei Bedarf	

1	0	0	0	Sicherheitsbeleuchtung				
1	0	0	1	Sicherheitsbeleuchtung auf Funktion prüfen gemäß DIN VDE 0108-100	X			bei automatischer Prüfeinrichtung Protokollierung kontrollieren
1	0	0	2	Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung prüfen gemäß DIN EN 1838		X		