

## Monatsbericht der GWSA ehem. Gaswerk Luzenberg Zeitraum: Mai 2025

Der vorliegende Monatsbericht enthält die chronologisch fortlaufend dokumentierte betriebsrelevante Information der GWSA ehem. Gaswerk Luzenberg.

Datum	Aktivität	Bemerkung
seit 03.06.2016 regelmäßig	Regelmäßige Kontrollgänge zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit der CO <sub>2</sub> -Dosierung;	
05.05.2025	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wechsel APIC-Filterkerzen</li><li>• Vorarbeiten Behältertausch Reinwasser</li></ul>	
06.05.2025	<ul style="list-style-type: none"><li>• Behältertausch Reinwasser</li></ul>	
12.05.2025	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wechsel APIC-Filterkerzen</li><li>• Pumpenwechsel S3</li><li>• Leitungsreinigung S3</li><li>• Austausch Klarwasserpumpe T1</li></ul>	
15.05.2025	<ul style="list-style-type: none"><li>• Austausch MID Sanierungsbereich D1</li><li>• Brunnenbürsten V3-5</li></ul>	
16.05.2025	<ul style="list-style-type: none"><li>• Leitungsreinigung S3</li></ul>	
21.05.2025	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wechsel APIC-Filterkerzen</li></ul>	
26.05.2025	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wechsel APIC-Filterkerzen</li></ul>	

### Bemerkungen zum Betrieb im Berichtszeitraum:

- Die Wasserstoffperoxiddosierung ist nicht aktiv
- Die Kaliumnitratdosierung ist nicht aktiv

### Betriebsdaten:

Die Betriebsdaten der GWSA Luzenberg sind in den Tabellen im Anhang dargestellt.

### Anlagen:

- 1. Betriebsdaten
- 2. Analysen