KIT-PPI-5-BTB-HZG- GR-03-01
KIT-PPI-5-BTB-HZG-GR-03-03
S26
S25
S24
S22
S12
S12.1
S11
S10
S10.1
S13
S15
Heizkreisverteiler
Anzahl HKR : 7 Ez.1.14
Whg: 2x B3.15
2x B3.16
2x B3.17
Massenstrom : 500,8kg/h
Druckverlust : 20,0kPa
H-VL/H-RL
DN25
Heizkreisverteiler
Anzahl HKR : 4
Whg: 2x B3.22.44
2x B3.22.45
Massenstrom : 320,4kg/h
Druckverlust : 548kPa
H-VL/H-RL
DN20
Heizkreisverteiler
Anzahl HKR : 2x B3.22.01
Whg: 2x B3.22.02
2x B3.22.03
Massenstrom : 599,4kg/h
Druckverlust : 203kPa
H-VL/H-RL
DN25
Heizkreisverteiler
Anzahl HKR : 6
Whg: 2x B3.17
2x B3.18
2x B3.19
Massenstrom : 409,0kg/h
Druckverlust : 575kPa
H-VL/H-RL
DN25
Heizkreisverteiler
Anzahl HKR : 2x B3.19
Whg: 2x B3.20
2x B3.21
Massenstrom : 334,2kg/h
Druckverlust : 246kPa
H-VL/H-RL
DN20
Fußboden
Ext. Begrenzung
Achse
Aufzug
2. Rückweg
Wartungsraum Aufzug
Bodenfläche
Wandfläche
Decke
Fußboden
Heizung
Wand
Fenster
Tür
Heizkreisverteiler
Heizkreis
Heizkreis Fußb.
Heizkreis Wand
Heizkreis Decke
Heizkreis Fenster
Heizkreis Tür
Heizkreis Wand
Heizkreis Fenster
Heizkreis Tür