

Bieterinformation, Fragen und Antworten; Stand: 20.08.2026

Nr.	Frage/Hinweis des Bieters	Antwort/Bieterinformation der Vergabestelle
1	Im Rahmen der Prüfung der Vergabeunterlagen ist uns aufgefallen, dass für die ausgeschriebenen Türelemente eine Ausführung in Aluminium vorgesehen ist. Hierzu bitten wir um Klarstellung, ob die Vorgabe des Werkstoffs Aluminium zwingend einzuhalten ist oder ob alternativ ein technisch und funktional gleichwertiges Türelement in Stahl angeboten werden darf. Nach unserem Verständnis sind Materialvorgaben im Vergabeverfahren grundsätzlich unter dem Gesichtspunkt der produktneutralen Ausschreibung zu betrachten. Wir bitten daher um Mitteilung, ob 1. die Vorgabe "Aluminium" als zwingende Materialvorgabe zu verstehen ist und ein Stahl-Türelement somit ausgeschlossen wäre, oder 2. ein Türelement aus Stahl angeboten werden darf, sofern dieses sämtliche in der Ausschreibung geforderten technischen, funktionalen und bauphysikalischen Eigenschaften erfüllt.	Vielen Dank für Ihre Bieterfrage. Nach Prüfung Ihrer Anfrage können wir Ihnen mitteilen, dass für den Titel 03, Untertitel 01 auch Rohrrahmen-Türelemente aus Stahl angeboten werden dürfen. Voraussetzung hierfür ist, dass die angebotene Ausführung hinsichtlich Gestaltung und Erscheinungsbild der ausgeschriebenen Ausführung entspricht. Insbesondere sind ein gleichmäßiges Erscheinungsbild, eine gleichmäßige Oberfläche sowie einheitliche Rahmenmaße sicherzustellen. Darüber hinaus müssen sämtliche in der Leistungsbeschreibung geforderten technischen und funktionalen Eigenschaften, einschließlich der Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit, Dauerhaftigkeit, Verglasung, Dichtungen, Beschläge sowie die jeweiligen Anforderungen an Brand- und Rauchschutz, vollständig eingehalten werden. Erforderliche bauaufsichtliche Nachweise, Prüfzeugnisse, Zulassungen bzw. Bauartgenehmigungen sind für die angebotene Ausführung entsprechend vorzulegen. Die Ausführung in Stahl darf somit nicht zu einer Abweichung von den in der Leistungsbeschreibung geforderten Eigenschaften und Anforderungen führen. Die Gleichwertigkeit der angebotenen Ausführung ist durch den Bieter nachzuweisen.

Studierendenwerk Karlsruhe AöR: öff. Ausschreibung von Bauleistungen
Neubau einer Wohnanlage für Studierende KIT Campus Ost; Gewerk: Metallbauarbeiten

Bieterinformation, Fragen und Antworten; Stand: 20.08.2026