

	WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH	1 Seite 1
	Fragen-/Antwortenkatalog	
	Am Vögenteich 16-18, Strangsanierung Sanitär	
	SC-023-TW-2026	

Nach Eingang von Bieteranfragen, möchten wir Ihnen die Fragen mit den entsprechenden Antworten zur Kenntnis geben und bitten Sie, diese bei der Erarbeitung Ihres Angebotes zu berücksichtigen.

Der Fragen-/Antwortenkatalog wird Vertragsbestandteil.

Stand 04.02.2026

Lfd. Nr.	Frage	Antwort														
1	nach Sichtung der uns zugesandten Dateien zur Ausschreibung ist uns aufgefallen, dass sowohl in der Gaeb als auch im Langtext LV ab 455-458 nur einzelne Buchstaben zu lesen und somit die Technischen Daten zur Position 2.2.5.1.3 nicht zu lesen sind, daher bitte wir diese Dateien uns in lesbarer Form uns zur Verfügung zu stellen.	Durch einen Übertragungsfehler bei der Projektübernahme wurde hier die Formatierung einer Tabelle beschädigt. Die in der Pos. 2.2.5.1.3 nicht dargestellten Technischen Daten sind analog zur Pos. 1.2.5.1.3: <u>Technische Daten:</u> <table><tr><td>Fließdruck</td><td>10-1000kPa</td></tr><tr><td>Mindestfließdruck</td><td>50kPa</td></tr><tr><td>Max. Betriebstemperatur Wasser</td><td>25°C</td></tr><tr><td>Spülmenge Werkseinstellung</td><td>6 und 3l</td></tr><tr><td>Große Spülmenge Einstellbereich</td><td>4,5/6/7,5l</td></tr><tr><td>Kleine Spülmenge Einstellbereich</td><td>3-4l</td></tr><tr><td>Berechnungsdurchfluss</td><td>0,11 l/s</td></tr></table>	Fließdruck	10-1000kPa	Mindestfließdruck	50kPa	Max. Betriebstemperatur Wasser	25°C	Spülmenge Werkseinstellung	6 und 3l	Große Spülmenge Einstellbereich	4,5/6/7,5l	Kleine Spülmenge Einstellbereich	3-4l	Berechnungsdurchfluss	0,11 l/s
Fließdruck	10-1000kPa															
Mindestfließdruck	50kPa															
Max. Betriebstemperatur Wasser	25°C															
Spülmenge Werkseinstellung	6 und 3l															
Große Spülmenge Einstellbereich	4,5/6/7,5l															
Kleine Spülmenge Einstellbereich	3-4l															
Berechnungsdurchfluss	0,11 l/s															