

Straßenquerschnitt

Gültig im Bereich der Ausweichstellen

5,00

2,00 Graben 1,00 Bankett vorhandene Fahrbahnbreite 1,50 Ausweichstelle 1,00 Bankett 2,00 Graben

Verbreiterung

Fahrbahnmarkierung 2,50 2,50 Fahrbahnmarkierung

Bankettbefestigung mit 20cm Schotterterrassen 12% 0,20 2,1 1,5 12% 0,20 2,1 1,5 Bankettbefestigung mit 20cm Schotterterrassen

20 cm Oberboden-
andeckung
mit Rasensaat geeigneter Füllboden 20 cm Oberboden-
andeckung
mit Rasensaat geeigneter Füllboden

Bankettrandbefestigung (beidseitig)

Einbau im Randstreifen, in einer Lage,
Einbaudicke 20 cm
Material = Schotterterrassen
Breite 1,00 cm.

Zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit
sind gem. ZTV Asphalt- StB 07/13
mit einer gebrochenen Gesteinskörnung ($C_{90/1}$)
der Lieferkörnung 1/3 (0,5-1,0 kg/m²)
abzustumpfen.

Die Verdichtungsanforderungen bei
Erdarbeiten sind nach ZTV E-StB 17
einzuhalten und nachzuweisen.

**Oberbau Fahrbahn Belastungsklasse 1,0; in Anlehnung
an die RStO 12, Tafel 4, Zeile 1**

4,0	cm	Asphaltdecke AC 11 D N, BM 50/70, gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13
≥ 13,0	cm	Asphalttragschicht als Ausgleichsschicht AC 22 T N, BM 70/100, gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13
≥ 7,0	cm	vorh. Asphaltbefestigung
≥ 24,0	cm	Gesamtdicke

Bankettrandbefestigung (beidseitig)

Einbau im Randstreifen, in einer Lage,
Einbaudicke 20 cm
Material = Schotterterrassen
Breite 1,00 cm.

Zwischen den einzelnen Einbaulagen sollte zur Gewährleistung
eines guten Haftverbundes ein Anspritzen mit lösemittelhaltiger
Bitumenemulsion C40 BF 1-S gemäß zur Asphalt-StB 07/13, Teil 3.3 erfolgen.
Die Ausbildung der Nähte (in Verbreiterungen) sind in den einzelnen Schichten
und Lagen um mindestens 15 cm zu versetzen.
Der höher liegende Rand und in Verwindungsbereichen sind beide Ränder abzudichten.

**Oberbau Fahrbahn Belastungsklasse 1,0; in Anlehnung
an die RStO 12, Tafel 1, Zeile 5**

4,0	cm	Asphaltdecke AC 11 D N, BM 50/70, gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13
13,0	cm	Asphalttragschicht als Ausgleichsschicht AC BM 70/100, gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13
30,0	cm	Schottertragschicht 0/45; $E_{\text{mod}} \geq 150 \text{ MPa}$ gemäß ZTV SoB-StB 04/07
17,0	cm	Frostschuttschicht 0/45; gemäß ZTV SoB-StB auf Planum F3 Boden
≥ 64,0	cm	Gesamtdicke

3

Planung und Beratung im Hoch-, Tief- und Verkehrsbau
Zierker Straße 39 * 17235 Neustrelitz * Telefon (03981) 2862-0

Neustrelitz, den 19.01.2026

	Datum	Name
bearbeitet	01/2026	L.Harth
gezeichnet	01/2026	L.Harth
geprüft:	01/2026	R.Seidel

Projekt-Nr.: 5221

Regionalstandort Waren(Müritz)/ Bauamt/ Sachgebiet Tiefbau



Tel.- Nr. 0395-57087 0 Fax-Nr. 0395-5708765999

	Datum	Name
geprüft:		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Straßenbauverwaltung Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Straße/Abschn.-Nr./Station: MSE 65/ Abs. 10/ km 0,349 - km 4,219 km 4,649 - km 4,987 PROJIS-NR.:		Unterlage / Blatt-Nr.: 14 / 3 Straßenquerschnitt Ausweichstellen Maßstab: 1: 50
Erneuerung Kreisstraße MSE 65, Abschnitt 10		
aufgestellt:		