



Holz-Aluminium-Fenster

- energetische Anforderungen:**
- Fenster U_w = max. 1,0 W/(m²K)
 - Türen U_d = max. 1,3 W/(m²K)

- Verglasung**
- Wärmeschutzverglasung WSW
 g = ca. 0,50
 TI = ca. 0,70
 - Sonnenschutzverglasung SSV 2
 g = max. 0,34
 TI = min. ca. 0,60

- bruchssichere Verglasung bis 2,00m OKFF
- Dreh- und Drehkipp-Flügel beidseitig VSG
- Türen beidseitig min. VSG

Einbruchschutz

- alle Fenster in EG in RC2N
- alle Türen in RC2N
- Wetterschutzlamelle in RC2

Beschlag

- (Glas) Drehflügel abschließbar
- (Glas) Drehkippflügel abschließbar
EG: TBT4, OG TBT1
- Nachtkühlungsflügel
EG abschließbar, OG nicht abschließbar
- Kippflügel / Oberlichte min. 300mm Öffnungsweite
EG abschließbar mit zusätzlicher Zusatzverriegelung

Sonnenschutz

- außenliegende Raffstore für alle Fenster außer Nordseite und Erdgeschoss
- Raffstore mit windstabiler Ausführung

weitere siehe **Plan -0302, -0303**, Fensterliste und Türliste sowie andere Ausführungspläne Grundrisse, Ansichten und weitere Übersichten

Projekt	Berufsschulcampus Stralsund	
	Grünhufe, Stadtteil Viermorgen, 18437 Stralsund	
Bauherr	Landkreis Vorpommern-Rügen Carl-Heydemann-Ring 67 18437 Stralsund	Planungsphase Ausschreibung
		kein Ausführungsplan
Darstellung	Übersicht Holz-Aluminium Fenster Typ 6 bis 13	Maßstab 1:50
		PL-Nr. Anlage 17