

24030
RW Murchin

Luftmengenzusammenstellung

LPH3

Stand: 09.08.2024

Raum	Raumnummern	Nutzung	Fläche [m²]	RH AD [m]	RH RD [m]	RV AD [m³]	LW (h ⁻¹) (m³/hm²)	Luft- menge (m³/h)	ZUL gew. (m³/h)	ABL gew. (m³/h)	ENT ber. bei 10 1/h (m³/h)	DN AU/FO	ENT gew. (m³/h)	Luftmenge Sonder ABL (m³/h)	Luftmenge Sonder ZUL (m³/h)	Strangmeng en	Dimension
------	-------------	---------	----------------	-----------------	-----------------	------------------	--------------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------------	-------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------	-----------

Erdgeschoss																	
		Waschraum Herren	9,78		2,82	27,6		11,00	108	110	110						
		WC Herren	5,11		2,82	14,4		5,00	26	30	30						
		Umkleide Herren	17,47		2,82	49,3		5,00	87	90	90						
		Schleuse Herren	3,59		2,82	10,1		11,00	39	40	40						
		Schleuse Damen	3,12		2,82	8,8		11,00	34	30	30						
		Waschraum Damen	10,23		2,82	28,8		11,00	113	110	110						
		WC Damen	4,42		2,82	12,5		2,50	11	10	10						
		Umkleide Damen	10,93		2,82	30,8		5,00	55	50	50						
		Medizinisches Lager	12,07		2,82	34,0		5,00	60	60	60						
		Desinfektion	8,66		2,82	24,4		5,00	43	40	40						

[illegible]