**Amt Mönchgut-Granitz**
Der Amtsvorsteher

Göhrener Weg 1, 18586 Ostseebad Baabe

amtsangehörige Gemeinden: Ostseebad Baabe, Ostseebad Göhren, Lancken-Granitz, Osteebad Mönchgut, Ostseebad Sellin, Zirkow

Gemeinde Ostseebad Mönchgut

Amt: Bauamt
Bearbeiter: Jana Pyritz
Zimmer: 10
Telefon: 038303 16-410
Fax: 038303 16-555
E-Mail: vergabe@amt-moenchgut-granitz.com
Internet: www.amt-moenchgut-granitz.de

| Ihre Zeichen | Ihre Nachricht vom | Aktenzeichen | Datum |
|---|---|---|---|
| | | 012/2026 | 11.05.2026 |

**Baumaßnahme:** Wohnbebauung Gager
**Für:** Gemeinde Ostseebad Mönchgut
**Vergabeart:** Fenster und Außentüren
**Hier:** Bieterfrage 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

es wurde folgende Bieterfrage gestellt:

Wir bitten um Konkretisierung wie die Ausführung RC-2 in den Einzelpositionen zu verstehen ist. Eine Ausführung der Fenster / Türen gemäß RC-2 beinhaltet folgende Komponenten, die für ein zertifiziertes Fenster erforderlich wären:
a) Beschlag
b) Griffolive
c) Verglasung
d) Sicherung der Verglasung im Element (z.B. Einkleben)
e) Montage des Elementes im Baukörper
Wir bitten um Rückmeldung, ob alle Komponenten bei der Kalkulation zu berücksichtigen sind oder nur einzelne. Sobald nicht alle Komponenten zur Ausführung kommen, kann keine Zertifizierung der Elemente nach RC-2 erfolgen.

Antworten:

*a) Beschlag – geprüftes Gesamtelement nach DIN EN 1627*
*b) Griffolive – Sicherheitsgriff mit 100 Nm, ohne Abschließfunktion*
*c) Verglasung – Wärmeschutzverglasung 3-fach, keine Sicherheitsverglasung P4A*
*d) Sicherung der Verglasung im Element (z.B. Einkleben) – entsprechend Vorgaben des jeweiligen Systems, kein separates Einkleben erforderlich*
*e) Montage des Elementes im Baukörper – RC2-Montage in KS-Mauerwerk, nach Hersteller-Richtlinie*

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Pyritz