

M = 1:250/25

NHN 13,00



Station

0+000

0+100

Schachtnummer	R32000	R31060	R31050	R31040
Station	0,000	9,500	69,500	129,500
Schacht DN	2000	2000	2000	2000
Schachttiefe	1,89	2,10	1,73	1,82
Material/DN	Sb/1200	Sb/1200	Sb/1200	Sb/1200
Gefälle [%]	0,15	0,15	0,15	0,15
Haltungslänge [m]	9,50	60,00	60,00	53,00
D = Deckelhöhe	16,758	16,952	16,500	16,500
S = Rohrsohle	14,869	14,855 14,855	14,765 14,765	14,675 14,675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



GESELLSCHAFT BERATENDER INGENIEURE

IBVM GmbH

Sitz Marlow

Altenstorfer Ch. 3 b

18337 Marlow

030221 1430-0

www.ib-vm.de

info@ib-vm.de

IBVM GmbH

NL Rostock

Hansestraße 21

18182 Bentwisch

bearbeitet	Datum	Name
gezeichnet	07/2026	CSC
geprüft	07/2026	WHE
		SHA



Gemeinde Bentwisch
über Bentwisch GmbH
Hansestraße 21
18182 Bentwisch

	Datum	Name
gesehen		
geprüft		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE

Straße / Abschn.-Nr. / Station:

PROJIS-Nr.: 40161

Unterlage / Blatt-Nr.: 6.2 / 4
Kanallängsschnitt 1
Maßstab: 1:250/25

Industrie- und Gewerbestandort Bentwisch
B-Plan 20 Großgewerbegebiet Bentwisch

Grundplan hergestellt:

Vermessungsbüro Hansch & Bernau
Talliner Straße 1
18107 Rostock

Aufnahme: 08/2016
04/2024

Feldvergleich: -

Kataster: ALKIS

Lagesystem: ETRS 89 / UTM zone 33

Höhensystem: DHHN 2016 in m NHN

Projekt: 40161_AP / Datei: 0602_40161_Kanallängsschnitt_R31000_01.PLT / Objekt: 0602_40161_Kanallängsschnitt_R31000_01 / 31.07.26 kh

06/26/20