HINWEIS:

Wärmedämmung von Rohrleitungen nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG). Alle Leitungen werden 100% mit der Steinwolle–Rohrschale RS800 (F.: Rockwool) gedämmt. In Flucht– und Rettungswegen, sowie F90 Decken– und Wanddurchführungen muss eine Brandschutzrohrschale Conlit 150 U als Brandschutzbekleidung vorgesehen werden mit Verbindung der RS 800. Bei F30, F60 und F90 Durchführungen sind die jeweiligen Herstellerangaben sowie Zulassungen zu beachten.

Die Rohrleitungsleitungen im Estrich werden in Edelstahl ausgeführt

Legende

- Heizungsvorlauf, HVL, C–Stahl
- Heizungsrücklauf, HRL, C–Stahl
- Kälterücklauf, HRL, C–Stahl
- Kältevorlauf, HRL, C–Stahl
- FBH–Leitung, Vorlauf
- FBH–Leitung, Rücklauf
- 001 / 20°C — Raumnummer und Temperatur
- HL / W — Heizlast
- Steigleitungen
- hindurchgehend
- beginnend und abwärtslaufend
- von oben kommend und endend
- beginnend und aufwärtslaufend
- FBH–Verteiler
- FBH Zone

Die Autobahn Westfalen

BAUVORHABEN	AM Osnabrück Erweiterung Betriebsgebäude #Neubau Sozialräume
ÜBERSICHTSPLAN	Platzhalter Lageplanausschnitt mit Markierung des Projektes OKFF EG = ± 0,00 = 98,20m NHN
OBJEKT	AM Osnabrück Lüstringer Straße 39 49143 Osnabrück–Bissendorf Gemarkung: Natbergen Flur: 5/24 Flurstück: 3 Objekt–Nr.: A–07197–00
BAUHERRSCHAFT/ ENTWURFS-VERFASSENDE	Bundesrepublik Deutschland vertreten durch die Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Westfalen Geschäftsbereich Betrieb und Verkehr Abteilung C4 – Hochbau und Gebäudemanagement Otto–Kraft–Platz 8, 59065 Hamm
FACHPLANENDE	GEBÄUDE / TRAGWERK / HEIZUNG/SANITÄR / LÜFTUNG / ELEKTRO/ BLITZSCHUTZ / VERMESSUNG
PLANINHALT	Ausführungsplanung — Heizung/Kälte Grundriss Erdgeschoss Altbaugebäude Maßstab: 1:50 Datum: 02.12.2025 OBJEKT NR. A–07197–00
PLAN	PLAN–NR. 2301–AP–A–EG–HK INDEX – PLANSTAND 00 – 02.12.2025

BEARBEITUNG

Index	Änd.–ID	Änderung	Datum	gez.	gepr.
00	00	Planerstellung	02.12.2025	–	–

1189x420mm