

Legende
Elektroinstallation

	Einbau-Flächenleuchte Typ A, 40W, dimmbar		E-Anschluss Begleitheizband Typ A, 40W, dimmbar
	Feuchtraum Anbauleuchte Typ B1, 33W, Typ B2, 54W		Motor Fensteröffner
	Einbau Downlight Typ D1, 12W, Typ D2, 25W		Hauptpotentialausgleichsschiene
	Außenleuchte Wandanbau Typ J1, 6,8W		Erdungspunkt
	Außenleuchte Wandanbau Typ J2, 6,8W, mit integrierter Sicherheitsleuchte		Datendose
	Außenleuchte Wandfluter Typ K, 18,2W		Doppeldatendose
	Sicherheitsleuchte Typ a: Einbau Fluroptik Typ b: Einbau Fluroptik Typ c: Anbau Fluroptik Typ d: Anbau Fluroptik		Raumtemperaturfühler
	Rettungszeichenleuchte Typ f: Deckeneinbau Typ g: Wandanbau		Telefonanschlussdose (RJ45)
	Schalter 1-polig		Zuglaster
	Serienschalter		Ruftaster
	Wechselschalter		Abstellaster
	Kreuzschalter		Elektronik Modul
	Schalter Aufputz		Wanduhr
	Wechselschalter Aufputz		Datenverteiler
	KNX-Tastensor 3-fach		Schaltschrank, NSHV
	KNX-Bedienpanel		Unterverteiler
	Präsenzmelder Decke		SIB Überwachungs-zentrale
	KNX Präsenzmelder Decke		Kabeltrasse
	Steckdose 1-polig		Brandschutzkanal
	Steckdose 1-polig Aufputz		Steigtrasse
	Kraftsteckdose 3-polig (CEE 400V)		Durchbruch
	Kraftsteckdose 3-polig (CEE 400V) Aufputz		Durchbruch rund
	E-Anschluss allgemein		Bodenbruch
	E-Anschluss Duscheinrichtung Spannungsversorgung ASP		Brandschott
	E-Anschluss Urinal Spannungsversorgung ASP		PV-Modul LaBoH-1722x1134x30mm
	E-Anschluss Hygieneenspülung Spannungsversorgung ASP		
	E-Anschluss Wärmepumpe Spannungsversorgung ASP/NSHV		
	E-Anschluss Heizkabel Spannungsversorgung ASP		
	E-Anschluss Umwälzpumpe Spannungsversorgung ASP		
	E-Anschluss Stelmotor Spannungsversorgung ASP		
	E-Anschluss Entwürfungsanlage Spannungsversorgung ASP		
	E-Anschluss Druckhaltung und Endgassung		
	E-Anschluss Regelventil Aufzu Spannungsversorgung ASP		
	E-Anschluss Volumenstromregler Spannungsversorgung ASP		
	E-Anschluss Brandschutzklappe Spannungsversorgung ASP		
	E-Anschluss Wärmemengenzähler Spannungsversorgung ASP		

Hinweis:
Steckdosen, Datendosen und E-Anschlüsse werden auf die Höhe +0,3m OKFB des jeweiligen Geschosses montiert.
Schalter und Taster werden auf die Höhe +1,05m OKFB des jeweiligen Geschosses montiert.
Abweichende Höhen sind gekennzeichnet!

Architekturgrundlage Stand: 04.07.2025

Dieser Plan ist nur für die geplante Elektroinstallation gültig.

±0,00 = 5,07 m NHN

Vorabzug, Anlage zum LV

Index	Datum	Änderungen / Ergänzungen	Name
Bauherr:	Sondervermögen für Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen vertreten durch Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen (IB Stadt)		
Unterschrift Bauherr/Nutzer:			
Projektsteuerung:	Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen (IP Stadt) Theodor-Heuss-Allee 14, 28215 Bremen		
Maßnahme:	Sanierung / Umbau / Anbau der Sporthalle und des Umkleidegebäudes		
Objekt:	Bezirkssportanlage Süd Volkmanstraße 10-12 28201 Bremen		
Projekt-Nr.:	227279		
Gr-Code:	Gr00037	G-Code:	G2124 G2125
Projektleiter IB:	Peter Diepenbroek		
Planungsstand:	Ausführungsplanung		
Planinhalt:	Elektroinstallation Grundriss Erdgeschoss		
Planung: Hochbau	Planung: TGA		
Maßstab:	1:50	Plan-Nr.:	E-310-EG
Datum:			

