

Maßstab 1:100



	Ortbeton, tragend
	Fertigteile, tragend
	Mauerwerk, tragend
	nichttragende Wände

T	= Treppen	V	= Verbände
S	= Stütze	R	= Rahmen
W	= Wand	RA	= Ringanker / Ringbalken
GL	= Glasbauteil	B	= Balken u. Sparrenlage
G	= Gründung	DSN	= Durchstanznachweis
D	= Decke	A	= Aussteifung
UZ/ÜZ	= Unterzug / Überzug	TR	= Trapezprofil / Sandwichelement

 Punktlast aus dem oberen Geschoss

- WU Beton mit hohem Wassereindringungs Widerstand nach DIN EN 206-1 mit DIN 1045-2 (NA)
- Korrosionsschutz gemäß DIN 55928, Teil 1 bis 9
- Werkstattplanung durch die ausführende Stahlbaufirma
- Für die Ausführung der Schweißarbeiten ist die gültige Befähigungsnachweis zum Schweißen von Stahlhochbauten gemäß DIN EN 1090 erforderlich.
- Brandschutz gemäß Brandschutzgutachten / -planung bzw. nach Ausführungsplanung des Architekten

WLZ 3	q: 0,80 kN/m ²
SLZ 2	sk: 0,85 kN/m ²
(Norddeutsche Tiefebene)	
Decke	: 5,00 kN/m ² (
Sohle:	: 5,00 kN/m ² (
Treppen	: 5,00 kN/m ²

- Unbelastete Trennwände; zur Aussteifung erforderlich.
- Im Verbund mit dem tragenden Mauerwerk; nachträglich mit Fuge zwischen Decke und Wand erstellen.
- Wandlast $\leq 500 \text{ kg/m}$
- Der anstehende Baugrund ist als tragfähig eingestuft worden!
- Ein Geotechnischer Bericht liegt vor!
- Die zul. maximale charakteristische Bodenpressung beträgt 250 kN/m^2 .
- Diese Annahme ist Bauseits zu prüfen!
- Es wurde keine Grund-/Sickerwasseranalyse durchgeführt!
- Es wird von einem "mäßig" betonangreifendem Grund-/Sickerwasser ausgegangen (XA2)
(s. Vorwort der statischen Berechnung!)

- Der anstehende Baugrund ist als tragfähig eingestuft worden!
- Ein Geotechnischer Bericht liegt vor!
- Die zul. maximale charakteristische Bodenpressung beträgt 250 kN/m^2 .
- Diese Annahme ist Bauseits zu prüfen!
- Es wurde keine Grund-/Sickerwasseranalyse durchgeführt!
- Es wird von einem "mäßig" betonangreifendem Grund-/Sickerwasser ausgegangen (XA2) (s. Vorwort der statischen Berechnung!)

KEIN AUSFÜHRUNGSPLAN!

a	30.03.26	CS	1. stat. Nachtrag eingearbeitet	
	03.03.26		OK FFB angepasst, an aktuelle Arch.-Planung angepasst	
			Plankopf überarbeitet	
-	29.08.25	TK/SH/TW	Plan erstellt	
Index	Datum	Name	Änderungsart	Korrektur von

Anschrift
Delmetal- Kaserne, Abernettistr. 200

Senator für Finanzen
Bundesbau Bremen, Fach- und Rechtsaufsicht

Projektleitung	
----------------	--

Plan Nr.
DTK G7 18023 TWP GP PO 00 005 a P5a-Gebäudeschnitt

Maßstab 1:100

Planinhalt/ Fachplanung

Gebäudeschnitt A-A
Positionsplan

$$H/B = 450 / 841 \text{ (0.38m}^2\text{)}$$