PW Grundriss Ebene +44.18 M1:100
Schnitt 4-4



PW Grundriss Ebene +55.29 M1:50
Schnitt 5-5



Schnitt 1-1 M 1:50



Schnitt 2-2 M 1:50



Übersicht



Prinzip Bohrpfähle M 1:50



Kopfhöhe Treppenpodest Ebene +53.00 M 1:50



Eckausbildung Stb.-Wände M1:25



Drainage in Zwickeln M1:25
-Prinzipskizze-



Schnitt 3-3 M 1:50



Bodenaufschlüsse

Darstellung der Baugrundverhältnisse nach dem Baugrundgutachten des Büros Eckardt, Aachen vom 25.11.2011, sowie Büro Düllmann, Aachen vom 30.09.2021.

Bodenkennwerte gemäß Bodengutachten

Bauteil	γ_k kN/m³	φ_k °	δ_k °	c_k kN/m²	$c_{u,k}$ kN/m²	$E_{s,k}$ MN/m²	σ_{zul}* kN/m²	$\eta_{s,k}$ kN/m²	$\kappa_{s,k}$ MN/m²
Auffüllung	20	35	–	–	–	–	–	0	–
Lößlehm	19	30	–	3	–	5-9; i.M. 7	–	20	–
Terrassensedimente	21	35	–	–	–	80-200; i.M. 120	1750	120	E_B/d
ferrhäre Sande	19	35	–	–	–	40-80; i.M. 60	1750	100	E_B/d
ferrhäre Tone	20	20	–	50	–	4-8; i.M. 6	(3500)**	30	E_B/d

* Mindestnachtigkeit der tragfähigen Bodenschicht muss 3x Pfahldurchmesser betragen, mind. aber 1,50m

** Literaturwerte:
Sicherheitsbeiwerte nach EC7 sind zusätzlich in Ansatz zu bringen (E-mail vom 30.03.2017 von Büro Eckhardt)

Erdbebenzone 2, Untergrundklasse T, Baugrundklasse C-T

Baustoffangaben für Pumpwerk

Bauteil:	Beton Festigkeitsklasse	Beton Expositionsklasse	Festigkeitsentwicklung des Betons	Baustahl	Betonstahl	Spannstahl
Bohrpfähle, primär, unbew.	C 30/37	XF2/XA2/WA	r = 0,30	——	keine Bew.!	——
Bohrpfähle, sekundär, bew.	C 35/45**	XF2/XC4/XA2, WA	r = 0,30	——	B 500 B	——
Luftseite zum Pumpwerk, Vorsatz als Einkornbeton in den Zwickeln	C 12/15	X0	r***	——	keine Bew.!	——
Pumpwerk/Stauraumkanal: Bodenplatte, Außenwände, Innenwand, Decken)	C 35/45	XD2/XF2/XC4/XA2,WU	r***	——	B 500 B	——
Treppen inkl. Podeste	C 25/30	XF1/XC4	r***	——	B 500 B	——
unbew. Gefälleboden im Pumpensumpf	C 25/30	XC4/XF4/XA1	r***	——	——	——
Sauberkeitsschicht	C 12/15	X0	——	——	——	——
Außenwände Pumpwerk, oberirdisch	C 25/30	XF1/XC4/WF	r***	——	B 500 B	——

Vorspannung *) | längs = nein | quer = nein

*) Mindestluftporengehalt nach ZTV-ING Tab. 3.11, max. W/Z-Wert 0,50 n. ZTV-ING, Abschnitt 4 (5)

**) Betongute mit langsamer Festigkeitsentwicklung wegen Grundwasseranginff erforderlich

*** r < 0,30 bei sommerlichen Temperaturen
0,30 < r ≤ 0,50 bei winterlichen Temperaturen

Bauwerksdaten

Bauart:	Stahlbeton - ~~Spannbeton Stahl-Verbund~~
Einwirkungen	LM1 nach DIN EN 1991 u. NA
Gesamtlänge (Pumpwerk)	8,34 m
max. Breite	6,69 m
max. Höhe	17,27 m
Überstand über Gelände +55.29	4,76 m

Betondeckung und Rissbreitenbeschränkung:

Betondeckung allgemein: Mindestmaß 4 cm, Nennmaß 4.5 cm
Erdberührte Bauteile: Mindestmaß 5 cm, Nennmaß 5.5 cm

Mindestabmessungen nach den ZTV-ING. Teil 3

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen.

Alle sichtbaren Kanten im Beton sind mittels Dreikantleisten 1,5/1,5 cm zu brechen

Hinweis:
Vorh. Versorgungsleitungen sind zu orten und vor Ort zu kennzeichnen!

Richtlinien und Richtzeichnungen entsprechen neuestem Stand.

BMVBS-Richtzeichnungen:

Dicht 3 (01/2022)	Dicht 9 (01/2022)	Flü 1 (12/2020)	Fug 2,Bild 2(12/2013)
Fug 6, Bild 2 (01/2007)			

Hinweis zum Ansatz des Bemessungswasserstandes im Endzustand:
Der allgemeine HHW-Wert von 48,10 NHN ist auf der Nordseite auf 48,32 NHN (Anströmseite) zu erhöhen und auf der Südseite auf 47,95 NHN zu senken (Rückseite) gemäß Studie von DMT vom 29.11.2018.

Index	Änderung	Datum	Zeichen
d			
c			
b	Angaben zu Tür, Dach und Einstiegen ergänzt	06.12.24	Frantz
a	Deckenöffnungen ergänzt	21.11.24	Frantz

Entwurf:
KOCKS CONSULT GMBH KOCKS INGENIEURE
Niederlassung Koblenz• Stegermannstraße 32-38 • 56068 Koblenz
Tel.: 0261/1302-0• Fax: 0261/1302-152 • e-Mail: industry@kocks-ing.de

	Projekt-Nr.	641 - 55857
	Bun.-Nr.	3-83-BA-ID-13_55857
		Datum / Zeichen
Bearb.		07.02.2022 / Liefz
Ges.		07.02.2022 / Frantz
Gepr.		07.02.2022 / Dr. Haß

Region: 2
Regionalniederlassung Niederrhein
Straßen.NRW
Landesbetrieb Straßenbau, Nordrhein-Westfalen

Straße: L 117n
Bauvorhaben: OU-Hückelhoven/Ratheim und Millich
Gemarkung: Ratheim

Anlage 8
Blatt-Nr. 12 b
Projekt-Nr. 48-3049

Bauwerk: Pumpwerk

	Datum	Zeichen
Bearb.		
Ges.		
Gepr.		

Plandarstellung: Lageplan, Grundriss, Schnitte
Station 1+870.00 - 1+890.00

Abt-Nr. 4.903 454
Bauwerksplan
Maßstab: 1:100, 50, 25

Aufgestellt:
Mönchengladbach, den
Landesbetrieb Straßenbau NRW
Die Direktorin des Landesbetriebes
Regionalniederlassung Niederrhein
Im Auftrag

Geprüft:
Mönchengladbach, den
Landesbetrieb Straßenbau NRW
Die Direktorin des Landesbetriebes
Regionalniederlassung Niederrhein
Im Auftrag

Genehmigt:
Mönchengladbach, den
Landesbetrieb Straßenbau NRW
Die Direktorin des Landesbetriebes
Regionalniederlassung Niederrhein
Im Auftrag

P:\Aktiv\15\0651\Bauantrag\35\42\Dim-3-Schnur\FB\42dwg_Rocker\Dim-3-B2-BA-ID-13 - 3_3 - 13_0651_Par_250224.dwg
Gespeichert am: 06.12.2024, 16:43:54 / Gezeichnet am: 06.12.2024, 13:13:58