

Wichtig! Alle STB-Wandflächen in Labor, den Büro und Fluren werden vor dem Anstrich **2-fach** gespachtelt.

LEGENDE WANDANSTRICHE AUSBAU

WANDTYPEN:

- | | |
|---|-------------------------------------|
|  | Wand / Stützen Beton - SB2 Qualität |
|  | Wand Trockenbau |
|  | Elementierte Trennwand |
|  | Wand Mauerwerk KS |

- | | |
|---------|---|
| A1
▽ | Anstrich - Kunststoffdispersion nach DIN 55945, Naßabriebsklasse 1, desinfektionsmittel- und alkoholbeständig, G4 n. DIN 13300 |
| A2
▽ | Anstrich - Dispersion, Naßabriebsklasse 2 n.DIN EN 13300, G4 n. DIN EN 13300 |
| P1
▽ | Wand KS gemauert Gips-Putz einlagig, Kunststoffdispersionsanstrich + Desinfektionsmittel und Alkohol best. , NAK 1 n.DIN EN 13300, G4 n. DIN13300 |
| P2
▽ | Wand KS gemauert Gips-Putz einlagig, Dispersions Anstrich, NAK 2 n.DIN EN 13300, G4 n. DIN13300 |

LEGENDE WANDOBERFLÄCHE AUSBAU

-  Teilspachtel + Dispersions Anstrich, NAK 2 (Leistung VE370, Maler)
-  Spachtel, Qualität Q2 + Dispersions Anstrich, NAK 2 (Leistung VE370, Maler)
-  Spachtel, Qualität Q2 + Desinfektionsmittel und Alkohol best.
Kunststoffdispersionsanstrich, NAK 1 (Leistung VE370, Maler)
-  Fliesen, Leistung VE250, Fliesen)
-  Akustikpaneel, 60x60cm, 4cm stark, Absorptionsgrad 0,95, schrauben auf Wand. Decke unter den Paneelen spachteln
Qualität Q2 + Desinfektionsmittelbest (Leistung VE300, Trockenbau)
-  Wärmedämmung 140mm + Putzsystem (Leistung VE370, Maler)
-  Trockenputz (VE300 Trockenbau) + Spachtel + Dispersions Anstrich (Leistung VE370, Maler) Putzqualität Q2
-  Trockenputz (VE300 Trockenbau) + Spachtel + Kunststoffdispersionsanstrich (Leistung VE370, Maler)
-  Spachtel, Qualität Q2 + Acryldispersion Anstrich, NAK 2 (Leistung VE370, Maler)

Anstrich VE370:
alle Laborräume (S2-Labore) erhalten einen
desinfektionsmittelbeständigen und
alkoholbeständigen Anstrich

SONSTIGES (Leistung VE370, Maler):

Anfahrschutz / Eckschutz:

-  Anfangerschutz, nicht brennbar, Tischler VE330
-  Eckschutz, Lstg. Tischler VE330
-  Sockelanstrich: siehe Bodenübersichten
-  Anstrich auf Alu-sockelleisten
-  Oberfläche lackiert, Glanzgrad matt, Farbe gem. Farb- und Materialkatalog
-  UZ bei Holztüren, UZ inkl Türblatt bei Stahlblechtüren:
Oberfläche lackiert, Glanzgrad matt, Farbe gem. Farb- und Materialkatalog (Leistung VE370, Maler)
-  Treppenhandlauf: Oberfläche Edelstahl V2A gebürstet matt.(Leistung VE360, Schlosser)
- Stahlblech Treppengeländer Oberfläche: geschliffen, gespachtelt und grundiert Lstg. VE360**
- Lackierung Lstg. VE370 - RAL 7016**

Änderung	Datum	Name	Index
Aktua Anfahrtsschutz Wände	20.08.24	xxx	A
Ergän. Detail Anstrich TRH,Korrektur UG P1 u A1	12.02.25	xxx	B

Planummer Architekt

HI_XXX_5_A3_UUG_W001_32_8

Planungsphase

LP5_Ausführungsplanung

Planinhalt

Wandoberfläche UG

Projektnummer

1570

Bauwerksteil

As indicated

Planverfasser

Bauherr

Johannes-Gutenberg-Universität Mainz
Langenbeckstraße 1 06131 / 270 92 25
55131 Mainz 06131 / 270 92 20

Projekt

HI-TRON
Univeritätsmedizin Mainz

Höhenkoordinaten

OK FFB EG = + 0.55 = 123.89 m ü. N.N.

