STRANG 1 (A-D) TEIL 1

(S1/L1 vorh.) STRANG 1/B — Einführung DN 100
(S2/3 vorh.) STRANG 1 — Einführung DN 100
(S3 vorh.) STRANG E — Einführung DN 125
(S1 vorh.) STRANG A
(S6a vorh.) STRANG D — Einführung DN 100
(S2 vorh.) STRANG B — Einführung DN 125

5.OG

4.OG +15.25 m: 450 Technik; BA 70; BA 70; 450 Technik; Entwässerungsrinne BA DN70; DN 50 Vakuumpumpen BA 70; Vakuumpumpen BA 70

3. OG +11.05 m: Probentnahme 6; Wäsche OP 2; 319 Elm-Auskleidung 2; 320 Auskleidung Wäsche; 321 Einkleidung Anästhesie; 322 Sterilgutlager; Elm' 4 BA 70 BA 70; 315 Vorbereitung 3; noch Vorhanden?; 324 Entsorgung

2. OG +7.65 m: 216.1 Schleuse; 216 Pat.zimmer; 215.1 Schleuse; 215 Pat.zimmer; 214 Pat.zimmer; Probentnahme 5; 217 Pat.zimmer; 218 Pat.zimmer; (221) Pumi; 263 Umkleide D; 223 Pflege unrein; 224.1 Bad; 263.1 WC; 264.1 WC; 225.1 Bad; 226.1 Bad; 213 Pers.; 213.1 WC; 212 Lager ITS; 263 Umkleide D

1. OG +4.25 m: 116.1 Bad; 115.1 Bad; 114.1 Bad; prüfen; 3.Bauabschnitt; 117 Außenhalt; Notunterbrechung Ortlos-Nassvolk; 118 Dienstplatz; 119.1 Bad; 120.1 Bad; 121.1 Bad; 122.1 Bad; 113.1 Bad

EG +0.00 m: Rohrtrg. mit Begleitheizung; Probentnahme 4; E18 WC-H; E17 WC-D; E20.3 Gemüseverbr.; E20.4 Tropfküche BA 70; E20 Küche BA 70 BA 70

UG -3.50 m: Kontrollschacht; Anschluss an Kontrollschacht DN 150; U12 Lager; BA 70; Zentrallage U13; Anschluss an Grundleitung; U14 Vorraum; Rß. 100; U10 Abstellraum; U08 Aufbewahrung

TK

Strang 1; Strang 4; Strang 6; Strang A; Strang D; Strang B

LEGENDE ENTWÄSSERUNG

- Schmutzwasserleitung (Bestand)
- Schmutzwasserleitung (Neu)
- Schmutzwasserleitung (Abbruch)
- Entlüftungsleitung

Waschbecken — SA = Siebendorf
WC — RS = Revisionsöffnung
Ausgußbecken — Ch
Urinal — SV = Siebe
Spüle — Lüftungsheute KL (Hauptlüftung)
Dachentauf

Abbruch — Neu
Bestand — Baumaßnahme abgeschlossen

Maßangaben in mm
Anschlüsse wenn nicht anders angegeben:

Entwässerung
WC — ≤ DN 100
Waschbecken — ≤ DN 50
Ausgußbecken — ≤ DN 50
Duschen — ≤ DN 50
Spülen — ≤ DN 50
Ausgußbecken — ≤ DN 50
Urinal — ≤ DN 50

DN 100 / DN 200 — Schmutzwasserrohrleitungen
DN 20 — Anschlussleiterl
— Größen

- Sämtliche Arbeiten sind nach gültigen Regeln und Vorschriften vom Auftragnehmer auszuführen.
- Dimension Objektanschluß siehe jeweiliges Schema.
- Sämtliche Schlitze und Durchbrüche sind vor der Installation zu prüfen.
- Vor Beginn der Montage ist vom Auftragnehmer die Funktion und Lage der Anschlüsse zu prüfen.
- Die Koordination während der Installation, ist vom Auftragnehmer mit Fremdgewerken selbständig durchzuführen.

Bauvorhaben: Sanierung St. Vincenz Krankenhaus Diez, Adelheidstraße 2, 65582 Diez

Bauherr: Krankenhausges. St. Vincenz MBH, Auf dem Schafsberg, 65549 Limburg

Index	Änderung	Datum	Gezeichnet

Hinweise: Alle Maße sind vor Beubeginn örtlich zu prüfen. Vor Werkplanungen und Einkäufen, Tropfwasserauf, Belastungen auf Raumbuchmitteilungen mit der anderen Gewerken abzustimmen. Die zu Werkplanungen gültigen Grundriss, Ansichtspläne und Deckenspiegel der Architekten sind zu berücksichtigen.

Ausführungsplanung — Schema Entwässerung

Projektnr:	1906
Datum/Erstellt:	15.07.2024
Planleiter:	
Planart:	Strangschema
Geschoss:	
Inhalt:	Strang 1 TeiL1
Format:	2189x841
Maßstab:	-

1906_410_5_SC_ENT_001_-
1906_410_5_SC_ENT_001_-.dwg