



Abluft

Abluft Bestand

Zuluft

Zuluft Bestand

Fortluft

L90

Aussenluft

Einbauteile / Auslässe

Volumenstromregler, rund
VVR = Variabler Volumenstromregler
KVR = Konstanter Volumenstromregler

Schalldämpfer, rechteckig

Schalldämpfer, rund

BSK - Brandschutzklappe mit Motor, rechteckig

BSK - Brandschutzklappe mit Motor, rund

ePM1 ≥ 90 % - Zuluftfilter

H13 - Abluftfilter

Abspercklappe

Luftdichte Klappe zur Trennung der „Isolzimmer“ untereinander

RM - Kanalschmelzer (mit DIBT-Zulassung) gemäß L90A

Ventilator

AB-Drallauslass

ZU-Drallauslass

AB-Tellerventil

ZU-Tellerventil

Außenlüftung

ZU - Gitter

JK - Jalousieklappe Motor betätigt Außen- und Fortluftklappen

RO - Reinigungsöffnung Kanal / Rohr

STS - Segeltuchstützen

Alle Leitungen sind nach MLAR zu verlegen.
Brandschutzdurchführungen müssen zwingend beschriftet und entsprechend verschlossen werden.
Montage nur nach freigegebenen Montageplänen.

Bauprojekt: Sanierung St. Vincenz Krankenhaus Diez Adelheidstraße 2 65582 Diez		Datum: Krankenhaus St. Vincenz MBH Auf dem Schafsberg 65549 Limburg	
B		Änderung RLT-Gesamt Dach u. Verlauf RLT-Kanäle an der Fassade	
A		Abschirmung mit Brandschutz / WC-Luftmenge angepasst	
Index		Änderung	
		Datum	Gezeichnet
Ausführungsplanung		Lüftung	
Planungsphase	Projekt-Nr.	1906	Projekt-Datum
	Datum/Erstellt:	12.08.2024	
	Platzraum:	12.08.2024	
	Planart:	Grundriss	
	Geschoss:	5.OG	
	Basisskizze:	–	
		Format:	A4 (1:1000)
		Maßstab:	1:50
1906_430_5_GR_05_000_B		1906_430_5_GR_05_000_B	
Planüberprüfung		Gezeichnet	