

Inhaltsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

01	LV	VH01 Tischlerarbeiten AfA Gebäude 5 + 9	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		VORBEMERKUNGEN	2
		Technische Vorbemerkungen	5
01	Bereich	Tischlerarbeiten Gebäude 5	6
01.01	Abschnitt	Abbrucharbeiten	6
01.02	Abschnitt	Entsorgung von Bauabfällen	8
01.03	Abschnitt	Brandschutztüren	9
01.04	Abschnitt	Schallschutztüren	9
01.05	Abschnitt	Zargen	11
01.06	Abschnitt	Türblätter	13
01.07	Abschnitt	Beschläge	15
01.08	Abschnitt	Sonstiges	16
02	Bereich	Tischlerarbeiten Gebäude 9	17
02.01	Abschnitt	Abbrucharbeiten	17
02.02	Abschnitt	Entsorgung von Bauabfällen	19
02.03	Abschnitt	Brandschutztüren	20
02.04	Abschnitt	Schallschutztüren	21
02.05	Abschnitt	Zargen	22
02.06	Abschnitt	Türblätter	24
02.07	Abschnitt	Beschläge	26
02.08	Abschnitt	Sonstiges	27
03	Bereich	Stundenlohnarbeiten	28
03.01	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten	28
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	30

01 LV VH01 Tischlerarbeiten AfA Gebäude 5 + 9

VORBEMERKUNGEN

VORBEMERKUNGEN

A. Allgemein:

Alle im LV beschriebenen Leistungen sind grundsätzlich einschließlich kompletter Lieferung, betriebsfertiger Montage und betriebsfertiger Übergabe anzubieten. Es wurde deshalb bei den einzelnen Positionen auf selbstverständliche Ausdrücke wie liefern, verlegen, installieren, montieren, beschaffen und betriebsfertiger Anschluss soweit wie möglich verzichtet. Sollen nur Einzelleistungen wie z.B. nur Lieferung oder nur Montage ausgeführt werden, so ist dies im Text ausdrücklich beschrieben.

B. Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art DIN 18299

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1

Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.

**Die Baustelle befindet sich in Trier, Dasbachstraße 19, 54292 Trier-Nord.
Die Liegenschaft ist über eine Schranke gesichert, kann jedoch befahren werden.**

0.1.3

Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse.

Die nachfolgend beschriebenen Arbeiten befinden sich im Gebäude 5 + 9.

Gebäude 5:

**Das Gebäude besteht aus 3 Geschossen zzgl. Keller- und Dachgeschoss.
Die Arbeiten finden ausschließlich im EG, OG1 und OG2 statt.**

Gebäude 9:

**Das Gebäude besteht aus 2 Geschossen zzgl. Keller- und Dachgeschoss.
Die Arbeiten finden ausschließlich im EG, OG1 und DG statt.**

0.1.4

Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen.

**Die Baustelle befindet sich auf der geschlossenen und gesicherten Liegenschaft der AfA Trier. Die Zufahrt ist durch einen Sicherheitsdienst kontrolliert und die Einfahrt über eine Schranke gesichert.
Im Bereich der Liegenschaft muss Schrittgeschwindigkeit gefahren werden.**

0.1.5

Für den Verkehr freizuhaltende Flächen.

01 LV VH01 Tischlerarbeiten AfA Gebäude 5 + 9

VORBEMERKUNGEN

Freizuhaltende Flächen in Abstimmung mit Leitung AfA und Bauleitung.

0.1.6

Baustellenumfeld

Im Umfeld des Baugeländes sind ausreichend Flächen für die Baustelleneinrichtung vorhanden.

Umfang und Lage der erforderlichen Flächen sind vor Baubeginn einvernehmlich mit der örtlichen Bauleitung festzulegen.

0.1.7

Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser.

Anschlüsse (Baustrom und Wasser) werden vom Bauherr gestellt.

0.1.8

Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume.

Im Umfeld des Baugeländes sind ausreichend Flächen für Lagerungen vorhanden.

Umfang und Lage der Flächen sind vor Baubeginn einvernehmlich mit der örtlichen Bauleitung festzulegen.

0.1.12

Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. besondere Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall.

Die Abbruch- und Ausbaumaterialien sind nach belasteten und unbelasteten Bauabfällen zu trennen. Hierbei ist nach den Vorschriften der Kreisverwaltung Trier-Saarburg zu verfahren.

Unbelasteter Bauschutt und Metallschrott werden Eigentum des AN und sind auf eine amtlich zugelassene Bauschuttdeponie abzufahren.

Belastete Bauabfälle sind gesondert entsprechend den Vorschriften und gemäß den in der Ausschreibung definierten Verfahren zu entsorgen.

0.1.18

Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen.

Die Baustelle unterliegt der Baustellenverordnung.

Der Auftraggeber (AG) ist gemäß §3 Baustellenverordnung verpflichtet, die Arbeiten bzgl. der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes zwischen den Ausführenden zu koordinieren bzw. koordinieren zu lassen.

01 LV VH01 Tischlerarbeiten AfA Gebäude 5 + 9

VORBEMERKUNGEN

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1

Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer.

Die Arbeiten müssen im laufenden Betrieb, d.h. während der Belegung der Räume ausgeführt werden. Der Ausbau / Einbau der einzelnen Türen hat daher jeweils am gleichen Tag zu erfolgen.

Der Arbeitsablauf muss tagsaktuell mit der Bauleitung / AfA Leitung abgestimmt werden.

0.2.12

Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise.

Alle vom AG nachgefragten, zur regelhaften Funktion des Werkes notwendigen Nachweise und Datenblätter sind umgehend im Original vorzulegen und auszuhändigen.

0.2.22 Sonstiges

- Bautagesberichte

Für die Dauer der Arbeiten sind Bautagesberichte mit Angaben über die Anzahl der Beschäftigten und die Art der Arbeiten zu führen und der Bauleitung wöchentlich zur Anerkennung vorzulegen.

- Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen geeigneten bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden jeweils nach Vereinbarung statt.

0.4 Zusätzliche Regelungen zur Entsorgung

0.4.1 Verpackungsmaterialien

Verpackungsmaterialien Transport-, Um- und Verkaufspackungen sind gemäß §§ 4, 5 Abs. 3, 6 Abs. 2 der Verpackungsverordnung vom Auftragnehmer zu seinen Lasten zurückzunehmen und einer erneuten Verwendung zuzuführen. Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 18, Abs. 1 Nr. 11 AbfG in Verbindung mit § 12 Verpackungsverordnung dar und werden entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten geahndet.

0.4.2 Entsorgungskalkulation

Alle im Zusammenhang mit der Entsorgung von Bauabfällen entstehenden Kosten sind, sofern nicht nachfolgend in Einzelpositionen gesondert ausgewiesen oder ausdrücklich vom Auftraggeber übernommen werden, in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

01	LV	VH01 Tischlerarbeiten AfA Gebäude 5 + 9
Technische Vorbemerkungen		
1.0 <u>Alle für die Arbeiten des AN erforderlichen Arbeits- und Schutzgerüste bis 2,00 Standhöhe sind einzukalkulieren.</u> Alle Gerüstbauteile müssen den Anforderungen der entsprechenden DIN Normen, DIN 4420, DIN EN 12810, DIN EN 12811 entsprechen. 2.0 <u>Maßnahmen der Baustelleneinrichtung sind in die Leistungspositionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</u> 3.0 Für die im Leistungsverzeichnis (LV) beschriebenen Arbeiten gelten (ohne Anspruch auf die Reihenfolge) die nachstehend aufgeführten Normen (in der jeweils aktuellen Fassung), Richtlinien, Verordnungen etc. - VOB/ C auf dem jeweils neuesten Stand Grundlage dieses Leistungsverzeichnisses sind die jeweils gültige Ausgaben der: 1.) DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 2.) DIN 18355 Tischlerarbeiten 3.) DIN 18357 Beschlagarbeiten 4.) VOB Teil A, DIN 1960 5.) VOB Teil B, DIN 1961 6.) VOB Teil C, 7.) Unfallverhütungs-Vorschriften. und sonstige entsprechende Normen und DIN-Vorschriften. Für die notwendigen Reinigungs-, Entschichtungs- und Entsorgungsarbeiten wird auf die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen verwiesen. Diese sind bei den zuständigen Behörden zu erfragen. Behördliche Forderungen und Auflagen sind, soweit nicht besonders beschrieben, entsprechend zu berücksichtigen. 4.0 Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.		

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

01	LV	VH01 Tischlerarbeiten AfA Gebäude 5 + 9
Technische Vorbemerkungen		
5.0 Den Ausschreibungsunterlagen sind folgende Planunterlagen beigelegt: (Verkleinerungen, ohne Maßstab !!!) - Anlagen 1-4 Fotos Bestandstüren Geb 5 - Anlage 5 Grundriss EG+OG1 Geb 5 - Anlage 6 Grundriss OG2 Geb 5 - Anlagen 7-9 Fotos Bestandst. Geb 9 - Anlage 10 Grundriss EG Geb 9 - Anlage 11 Grundriss OG1 Geb 9 - Anlage 12 Grundriss DG Geb 9 01 Bereich Tischlerarbeiten Gebäude 5 01.01 Abschnitt Abbrucharbeiten Hinweis Abbrucharbeiten: Hinweis Abbrucharbeiten: Die unbelasteten, abgebrochenen Bauteile gehen ins Eigentum des AN über und sind fachgerecht zu entsorgen. Die Bestandsfotos in Anlagen sind zu beachten. Der Türausbau, sowie -einbau hat immer jeweils an einem Tag zu erfolgen, da die Zimmer belegt sind. Der Bauablauf kann tagesaktuell mit dem Nutzer / Bauleitung abgestimmt werden. Mehrkosten für sind entsprechend einzukalkulieren. 01.01.0010 Türblatt Holz/Holzwerkstoff abbrechen bis B 1010 mm H 2135 mm Türblatt Holzwerkstoff D 40 mm v.Hand laden LKW AN nicht schadstoffbelastet Abbruch des Türblattes, mit Füllung, Innentür, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Breite Nennmaß Wandöffnung bis 1010 mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung bis 2135 mm, Türblattdicke ca. 40 mm, Beschlag demontieren, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen (EG bis 2.OG), Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Altholzkategorie A II, die Entsorgung wird gesondert vergütet. Der Ausbau des einzelnen Türblattes muss immer im direkten zeitlichen Zusammenhang mit dem Einbau der entsprechenden neuen Tür geschehen. 90 St EP GP Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

01	LV	VH01 Tischlerarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Tischlerarbeiten Gebäude 5		
01.01	Abschnitt	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
01.01.0020	Türblatt Stahlblech abbrechen bis B 1010 mm H 2135 mm Türblatt Stahlblech Wie Position 01.01.0010 (Seite 6) jedoch: Türblatt aus Stahlblech			
		10 St	EP	GP
01.01.0030	Türzarge Stahl besch abbrechen bis B 1010 mm H 2135 mm Maulweite/WD bis 250mm v.Hand laden LKW AN nicht schadstoffbelastet Abbruch der Umfassungstürzarge, aus beschichtetem Stahl, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Breite Nennmaß Wandöffnung bis 1010 mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung bis 2135 mm, Maulweite/Wanddicke bis 250 mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen (EG bis 2.OG), Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert vergütet. Der Ausbau der einzelnen Türzarge muss immer im direkten zeitlichen Zusammenhang mit dem Einbau der entsprechenden neuen Tür geschehen.			
		10 St	EP	GP
01.01.0040	Türzarge Holz abbrechen bis B 1010 mm H 2135 mm Maulweite/WD bis 250mm v.Hand laden LKW AN nicht schadstoffbelastet Wie Position 01.01.0030 jedoch: Türzarge aus Holz			
		18 St	EP	GP
01.01.0050	Türeckzarge Stahl besch abbrechen bis B 1010 mm H 2135 mm v.Hand laden LKW AN nicht schadstoffbelastet Wie Position 01.01.0030 jedoch: Eckzargen aus Stahlblech			
		85 St	EP	GP
Summe Abschnitt 01.01			Abbrucharbeiten, Netto:	
01.02	Abschnitt Entsorgung von Bauabfällen			

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

01	LV	VH01 Tischlerarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Tischlerarbeiten Gebäude 5		
01.02	Abschnitt	Entsorgung von Bauabfällen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Hinweis Entsorgungsarbeiten: Hinweis Entsorgungsarbeiten: Die unbelasteten, abgebrochenen Bauteile gehen ins Eigentum des AN über und sind fachgerecht zu entsorgen. Die Zwischenlagerung kann in Containern erfolgen. Anzahl und Größe nach Wahl des AN. Die Containerstellung und Vorhaltung ist in die Entsorgungspositionen einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt gegen Vorlage des Wiegescheins und der Deponiebescheinigungen.			
01.02.0010	Abfall nicht gefährlich AVV170904 LKW AN trans. Entsorg.-geb. gg.Nachweis Bau- und Abbruchabfälle, v.g. Türen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) AVV 17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, zur Beseitigungsanlage, zum Lager / zur Anlage nach Wahl des AN, die Containerstellung und die Entsorgungsgebühren sind in den EP einzukalkulieren.			
		6 t	EP	GP
01.02.0020	Abfall nicht gefährlich AVV170402 LKW AN transp. Entsorg.-geb. gg.Nachweis Bau- und Abbruchabfälle, Metalle (Zargen, Beschläge, etc.), nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170407 Metall, gemischt, nicht schadstoffbelastet, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, zur Beseitigungsanlage, zum Lager / zur Anlage nach Wahl des AN, die Containerstellung und die Entsorgungsgebühren sind in den EP einzukalkulieren.			
		2,5 t	EP	GP
Summe Abschnitt 01.02		Entsorgung von Bauabfällen, Netto:		
01.03 Abschnitt Brandschutztüren				

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

01	LV	VH01 Tischlerarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Tischlerarbeiten Gebäude 5		
01.03	Abschnitt	Brandschutztüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.0010	Innentürel. IT.EG.17,27 Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm T30 RS Eckzarge Stahlblech D 1,5mm Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, Breite Zargenspiegel 30/30 mm, ohne Bodeneinstand, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Röhrenspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,5/0,6 mm, Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr IT.EG.17, 27	2 St	EP	GP
Summe Abschnitt 01.03		Brandschutztüren, Netto:		
01.04 Abschnitt Schallschutztüren				
01.04.0010	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm 32dB SSK2 Eckzarge Stahlblech D 1,5mm Holzwerkstoff Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32dB (SSK2), Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, Breite Zargenspiegel 30/30 mm, ohne Bodeneinstand, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Röhrenspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,5/0,6 mm, Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Beschlaggarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251. Türen: IT.EG.24	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

01	LV	VH01 Tischlerarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Tischlerarbeiten Gebäude 5		
01.04	Abschnitt	Schallschutztüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.0020	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm 37dB SSK3 Eckzarge Stahlblech D 1,5mm Holzwerkstoff Wie Position 01.04.0010 (Seite 9) jedoch: Breite 1010 mm Höhe 2135 mm bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB (SSK3) Türen: IT.EG.18, 20, 29	3 St	EP	GP
01.04.0030	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2010 mm 37dB SSK3 Eckzarge Stahlblech D 1,5mm Holzwerkstoff Wie Position 01.04.0010 (Seite 9) jedoch: Breite 1010 mm Höhe 2010 mm bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB (SSK3) Türen: IT.EG.23, 25	2 St	EP	GP
01.04.0040	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 885mm H 2010 mm 37dB SSK3 Umfassungszarge MW 150mm Stahlblech D 1,5mm Holzwerkstoff Wie Position 01.04.0010 (Seite 9) jedoch: Breite 885 mm Höhe 2010 mm bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB (SSK3) Umfassungszarge 2-teilig, aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, pulverbeschichtet, Maulweite ca. 150mm Türen: IT.EG.19, 33, 35	3 St	EP	GP
01.04.0050	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010mm H 2010 mm 37dB SSK3 Umfassungszarge MW 120mm Stahlblech D 1,5mm Holzwerkstoff Wie Position 01.04.0010 (Seite 9) jedoch: Breite 1010mm Höhe 2010 mm bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB (SSK3) Umfassungszarge 2-teilig, aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, pulverbeschichtet, Maulweite ca. 120mm Türen: IT.EG.26d	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

01	LV	VH01 Tischlerarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Tischlerarbeiten Gebäude 5		
01.04	Abschnitt	Schallschutztüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.04.0060	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010mm H 2135 mm 42dB SSK4 Umfassungszarge MW 380mm Stahlblech D 1,5mm Holzwerkstoff Wie Position 01.04.0010 (Seite 9) jedoch: Breite 1010mm Höhe 2135 mm bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 42 dB (SSK4) Umfassungszarge 2-teilig, aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, pulverbeschichtet, Maulweite ca. 380mm Türen: IT.EG.26	1 St	EP	GP
01.04.0070	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 885 H 2010 mm 42dB SSK4 Umfassungszarge MW 125mm Stahlblech D 1,5mm Holzwerkstoff Wie Position 01.04.0010 (Seite 9) jedoch: Breite 885mm Höhe 2010 mm bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 42 dB (SSK4) Umfassungszarge 2-teilig, aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, pulverbeschichtet, Maulweite ca. 125mm Türen: IT.EG.26c	1 St	EP	GP
Summe Abschnitt 01.04		Schallschutztüren, Netto:		
01.05 Abschnitt Zargen				
Hinweis Zargen Hinweis Zargen In den nachfolgenden Positionen beschreiben Zargen an Türanlagen ohne Schallschutz- oder Brandschutzanforderungen				
01.05.0010	Eckzarge Stahlblech D 1,5mm B 1010 mm H 2135 mm pulverbesch STLB-Bau 04/2026 031 TA Eckzarge aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, 2 Bänder je Flügel, Rahmenoberfläche pulverbeschichtet.	55 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

01	LV	VH01 Tischlerarbeiten AfA Gebäude 5 + 9			
01	Bereich	Tischlerarbeiten Gebäude 5			
01.05	Abschnitt	Zargen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:					
01.05.0020	Eckzarge Stahlblech D 1,5mm B 1010 mm H 2010mm nasslackbesch Wie Position 01.05.0010 (Seite 11) jedoch: Höhe 2010 mm		2 St	EP	GP
01.05.0030	Eckzarge Stahlblech D 1,5mm B 885mm H 2135mm nasslackbesch Wie Position 01.05.0010 (Seite 11) jedoch: Breite 885 mm Höhe 2135 mm		1 St	EP	GP
01.05.0040	Zulage verzinken Eckzargen Zulage für das Verzinken von v.g. Eckzargen im Bereich von Nassräumen		17 St	EP	GP
01.05.0050	Umfassungszarge Stahlblech D 1,5mm B 885 mm H 2010 mm Maulweite bis 150 mm nasslackbesch Umfassungszarge 2-teilig, aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm, Maulweite bis 150 mm, 2 Bänder je Flügel, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Lippendichtungsprofil, aus PVC, Rahmenoberfläche pulverbeschichtet.		20 St	EP	GP
01.05.0060	Umfassungszarge Stahlblech D 1,5mm B 760mm H 2010 mm Maulweite bis 150 mm nasslackbesch Wie Position 01.05.0050 jedoch: Breite 760 mm		1 St	EP	GP
01.05.0070	Umfassungszarge Stahlblech D 1,5mm B 1010 H 2010 mm Maulweite bis 150 mm nasslackbesch Wie Position 01.05.0050 jedoch: Breite 1010 mm		1 St	EP	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

01	LV	VH01 Tischlerarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Tischlerarbeiten Gebäude 5		
01.05	Abschnitt	Zargen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.05.0080	Zulage verzinken Umfassungzargen Zulage für das Verzinken von v.g. Umfassungzargen im Bereich von Nassräumen	7 St	EP	GP
Summe Abschnitt 01.05			Zargen, Netto:	
01.06	Abschnitt Türblätter			
	Hinweis Türblätter Hinweis Türblätter In den nachfolgenden Positionen beschreiben Türblätter an Türanlagen ohne Schallschutz- oder Brandschutzanforderungen			
01.06.0010	Innentürblatt Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürblatt, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Dicke Wand '300' mm, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Röhrenspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,5/0,6 mm, Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Beschlaggarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251.	40 St	EP	GP
01.06.0020	Innentürblatt Drehflügeltür 1flg B 885 mm H 2010 mm Holzwerkstoff Wie Position 01.06.0010 jedoch: Breite 885 mm Höhe 2010 mm	14 St	EP	GP
01.06.0030	Innentürblatt Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2010 mm Holzwerkstoff Wie Position 01.06.0010 jedoch: Breite 1010 mm Höhe 2010 mm	2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

01	LV	VH01 Tischlerarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Tischlerarbeiten Gebäude 5		
01.06	Abschnitt	Türblätter		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.06.0040	Innentürblatt Drehflügeltür 1flg B 760 mm H 2010 mm Holzwerkstoff Wie Position 01.06.0010 (Seite 13) jedoch: Breite 760mm Höhe 2010 mm	1 St	EP	GP
01.06.0050	Innentürblatt Nassraumtür Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm Kunststoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürblatt, Nassraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Dicke Wand '300' mm, Türblatt aus Kunststoff, einfach gefälzt, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Beschlagnatur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251.	15 St	EP	GP
01.06.0060	Innentürblatt Nassraumtür Drehflügeltür 1flg B 885 mm H 2010 mm Kunststoff Wie Position 01.06.0050 jedoch: Breite 885 mm Höhe 2010	5 St	EP	GP
01.06.0070	Innentürblatt Nassraumtür Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2010 mm Kunststoff Wie Position 01.06.0050 jedoch: Breite 1010 mm Höhe 2010	1 St	EP	GP
01.06.0080	Innentürblatt Nassraumtür Drehflügeltür 1flg B 885 mm H 2135 mm Kunststoff Wie Position 01.06.0050 jedoch: Breite 885mm Höhe 2135	1 St	EP	GP
01.06.0090	Zulage für Lüftungsgitter in Nassraumtür Zulage für ein Lüftungsgitter, BxH = ca. 600 x 100 mm, aus Aluminium, mit feststehenden Lamellen,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

01	LV	VH01 Tischlerarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Tischlerarbeiten Gebäude 5		
01.06	Abschnitt	Türblätter		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	zur Montage in das Türblatt einer Nassraumtür. Lieferung und fachgerechter Einbau einschließlich aller erforderlichen Ausschnitte, Befestigungsmittel und Abdichtungen. Das Lüftungsgitter muss für den Einsatz in feuchtebelasteten Bereichen geeignet sein.			Übertrag:
		15 St	EP	GP
Summe Abschnitt 01.06			Türblätter, Netto:	
01.07	Abschnitt	Beschläge		
	Hinweis Beschläge Hinweis Beschläge In den nachfolgenden Positionen beschreiben Beschläge an allen Türanlagen.			
01.07.0010	Obentürschließer Innentür einflg. Endanschlag Gleitschiene Korrosionsbeständigkeit Kl.2 STLB-Bau 04/2026 029 Obentürschließer für Innentür, einflügelig, mit Endanschlag, ohne Feststellung, mit Montageplatte, Farbton silber, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 2.			
		30 St	EP	GP
01.07.0020	Obentürschließer Feuer-Rauchschutz-Innentür einflg. Endanschlag Gleitsch. Festst. Korrosionsbest.Kl.2 STLB-Bau 04/2026 029 Obentürschließer DIN EN 1154, für Feuer-/Rauchschutztür als Innentür, für einflügelige Türanlagen, mit Endanschlag, mit Gleitschiene, mit elektromechanischer Feststellung 24 V DC DIN EN 1155, Montage Bandseite, Farbton silber, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.			
		2 St	EP	GP
01.07.0030	Einsteckschloss gefälzte Türen PZ STLB-Bau 04/2026 029 Einsteckschloss für gefälzte Türen, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, für einflügelige Tür, Falle und Riegel aus Stahl, korrosionsgeschützt.			
		100 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

01	LV	VH01 Tischlerarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Tischlerarbeiten Gebäude 5		
01.07	Abschnitt	Beschläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.07.0040	Einsteckschloss gefälzte Türen Panikfunkt. PZ STLB-Bau 04/2026 029 Einsteckschloss für gefälzte Türen, mit Panikfunktion, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, für einflügelige Tür, Falle und Riegel aus Stahl, korrosionsgeschützt.	1 St	EP	GP
01.07.0050	Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Drücker-Drückergarn. Stahl niro matt Kurzschild STLB-Bau 04/2026 029 Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, als Drücker-Drückergarnitur, Maße DIN 18255, aus nichtrostendem Stahl, matt, gekröpft, Kurzschild, verdeckt verschrauben.	82 St	EP	GP
01.07.0060	Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar Stahl niro matt Kurzschild STLB-Bau 04/2026 029 Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, als Wechselgarnitur mit Drücker und Türknauf, nicht drehbar, aus nichtrostendem Stahl, matt, gekröpft, Kurzschild, verdeckt verschrauben.	14 St	EP	GP
01.07.0070	Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Badtürdrückergarn. Stahl niro matt Drückerrosette STLB-Bau 04/2026 029 Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 6, als Badtürdrückergarnitur, Maße DIN 18255, aus nichtrostendem Stahl, matt, gekröpft, Drückerrosette, verdeckt verschrauben.	1 St	EP	GP
Summe Abschnitt 01.07			Beschläge, Netto:	
01.08	Abschnitt Sonstiges			
	Hinweis Sonstiges Hinweis Sonstiges In den nachfolgenden Positionen beschreiben Maßnahmen, die auf Anweisung des AG auszuführen sind.			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

01	LV	VH01 Tischlerarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Tischlerarbeiten Gebäude 5		
01.08	Abschnitt	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.08.0010	Türstopper Stahl niro STLB-Bau 04/2026 029 Türstopper aus nichtrostendem Stahl, mit Gummipuffer, für Bodenmontage, befestigen mit Dübeln und Schrauben.	65 St	EP	GP
01.08.0020	Türstopper Kunststoff STLB-Bau 04/2026 029 Türstopper aus Kunststoff, mit Gummipuffer, für Wandmontage, befestigen mit Dübeln und Schrauben.	35 St	EP	GP
Summe Abschnitt 01.08		Sonstiges, Netto:		
Summe Bereich 01		Tischlerarbeiten Gebäude 5, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
02 Bereich Tischlerarbeiten Gebäude 9				
02.01 Abschnitt Abbrucharbeiten				
02.01.0010	Türblatt Holz/Holzwerkstoff abbrechen bis B 1010 mm H 2135 mm Türblatt Holzwerkstoff D 40 mm v.Hand laden LKW AN nicht schadstoffbelastet Abbruch des Türblattes, mit Füllung, Innentür, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Breite Nennmaß Wandöffnung bis 1010 mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung bis 2135 mm, Türblattdicke ca. 40 mm, Beschlag demontieren, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen (EG bis 2.OG), Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Altholzkategorie A II, die Entsorgung wird gesondert vergütet. Der Ausbau des einzelnen Türblattes muss immer im direkten zeitlichen Zusammenhang mit dem Einbau der entsprechenden neuen Tür geschehen.	45 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

01	LV	VH01 Tischlerarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Tischlerarbeiten Gebäude 9		
02.01	Abschnitt	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.0020	Türblatt Stahlblech abbrechen bis B 1010 mm H 2135 mm Türblatt Stahlblech Wie Position 02.01.0010 (Seite 17) jedoch: Türblatt aus Stahlblech	5 St	EP	GP
02.01.0030	Türzarge Stahl besch abbrechen bis B 1010 mm H 2135 mm Maulweite/WD bis 250mm v.Hand laden LKW AN nicht schadstoffbelastet Abbruch der Umfassungstürzarge, aus beschichtetem Stahl, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Breite Nennmaß Wandöffnung bis 1010 mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung bis 2135 mm, Maulweite/Wanddicke bis 250 mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen (EG bis 2.OG), Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert vergütet. Der Ausbau der einzelnen Türzarge muss immer im direkten zeitlichen Zusammenhang mit dem Einbau der entsprechenden neuen Tür geschehen.	17 St	EP	GP
02.01.0040	Türzarge Holz abbrechen bis B 1010 mm H 2135 mm Maulweite/WD bis 250mm v.Hand laden LKW AN nicht schadstoffbelastet Wie Position 02.01.0030 jedoch: Türzarge aus Holz	32 St	EP	GP
02.01.0050	Türeckzarge Stahl besch abbrechen bis B 1010 mm H 2135 mm v.Hand laden LKW AN nicht schadstoffbelastet Wie Position 02.01.0030 jedoch: Eckzargen aus Stahlblech	8 St	EP	GP
Summe Abschnitt 02.01		Abbrucharbeiten, Netto:		
02.02 Abschnitt Entsorgung von Bauabfällen				

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

01	LV	VH01 Tischlerarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Tischlerarbeiten Gebäude 9		
02.02	Abschnitt	Entsorgung von Bauabfällen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Hinweis Entsorgungsarbeiten: Hinweis Entsorgungsarbeiten: Die unbelasteten, abgebrochenen Bauteile gehen ins Eigentum des AN über und sind fachgerecht zu entsorgen. Die Zwischenlagerung kann in Containern erfolgen. Anzahl und Größe nach Wahl des AN. Die Containerstellung und Vorhaltung ist in die Entsorgungspositionen einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt gegen Vorlage des Wiegescheins und der Deponiebescheinigungen.				
02.02.0010	Abfall nicht gefährlich AVV170904 LKW AN trans. Entsorg.-geb. gg.Nachweis Bau- und Abbruchabfälle, v.g. Türen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) AVV 17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, zur Beseitigungsanlage, zum Lager / zur Anlage nach Wahl des AN, die Containerstellung und die Entsorgungsgebühren sind in den EP einzukalkulieren.			
		3 t	EP	GP
02.02.0020	Abfall nicht gefährlich AVV170402 LKW AN transp. Entsorg.-geb. gg.Nachweis Bau- und Abbruchabfälle, Metalle (Zargen, Beschläge, etc.), nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170407 Metall, gemischt, nicht schadstoffbelastet, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, zur Beseitigungsanlage, zum Lager / zur Anlage nach Wahl des AN, die Containerstellung und die Entsorgungsgebühren sind in den EP einzukalkulieren.			
		1 t	EP	GP
Summe Abschnitt 02.02		Entsorgung von Bauabfällen, Netto:		
02.03 Abschnitt Brandschutztüren				

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

01	LV	VH01 Tischlerarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Tischlerarbeiten Gebäude 9		
02.03	Abschnitt	Brandschutztüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.03.0010	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2010 mm T30 RS Eckzarge Stahlblech D 1,5mm Holzwerkstoff Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, Breite Zargenspiegel 30/30 mm, ohne Bodeneinstand, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Röhrenspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,5/0,6 mm, Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung. Innentür IT.EG.10	1 St	EP	GP
02.03.0020	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 760 mm H 2010 mm T30 RS Eckzarge Stahlblech D 1,5mm Holzwerkstoff Wie Position 02.03.0010 jedoch: mit Umfassungszarge 2-teilig, Maulweite ca. 250 mm, pulverbeschichtet, Breite ca. 760 mm Höhe ca. 2010 mm Innentür IT.DG.01	1 St	EP	GP
02.03.0030	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2010 mm T30 RS Umfassungszarge Stahlblech D 1,5mm Holzwerkstoff Wie Position 02.03.0010 jedoch: Umfassungszarge 2-teilig, aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, Maulweite ca. 250 mm, pulverbeschichtet zusätzlich zu o.g. Brandschutzanforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB (SSK3) Innentür IT.EG.17	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

01	LV	VH01 Tischlerarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Tischlerarbeiten Gebäude 9		
02.03	Abschnitt	Brandschutztüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Abschnitt 02.03				
			Brandschutztüren, Netto:	
02.04 Abschnitt Schallschutztüren				
02.04.0010	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2010 mm 32dB SSK2 Umfassungszarge Stahlblech D 1,5mm Holzwerkstoff			
	Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung 2010 mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB (SSK2), Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Breite Zargenspiegel 30/30 mm, Oberfläche pulverbeschichtet, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, ohne Bodeneinstand, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Röhrenspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,5/0,6 mm, Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Beschlaggarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251. Maulweite ca. 120 mm. Türen: IT.EG. 06, 08			
		2 St	EP	GP
02.04.0020	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 885 mm H 2010 mm 32dB SSK2 Umfassungszarge Stahlblech D 1,5mm Holzwerkstoff			
	Wie Position 02.04.0010 jedoch: Breite 885 mm Höhe 2010 mm bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB (SSK2), Ausführung mit Umfassungszarge Umfassungszarge 2-teilig, aus Stahlblech, Dicke Werkstoff, Zarge 1,5 mm, Maulweite ca. 150 mm, pulverbeschichtet. Türen: IT.EG.05, 07, 09, 11, 13, 15, 16a			
		7 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

01	LV	VH01 Tischlerarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Tischlerarbeiten Gebäude 9		
02.04	Abschnitt	Schallschutztüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.04.0030	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 885 mm H 2010 mm 32dB SSK2 Eckzarge Stahlblech D 1,5mm Holzwerkstoff Wie Position 02.04.0010 (Seite 21) jedoch: Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, Breite Zargenspiegel 30/30 mm, Breite 885 mm Höhe 2010 mm bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB (SSK2) Türen: IT.EG.18	1 St	EP	GP
02.04.0040	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 885mm H 2010 mm 37dB SSK3 Umfassungszarge MW 120mm Stahlblech D 1,5mm Holzwerkstoff Wie Position 02.04.0010 (Seite 21) jedoch: Breite 885mm Höhe 2010 mm bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB (SSK3) Umfassungszarge 2-teilig, aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, Maulweite ca. 120mm, pulverbeschichtet. Türen: IT.DG.01a	1 St	EP	GP
Summe Abschnitt 02.04		Schallschutztüren, Netto:		
02.05 Abschnitt Zargen				
	Hinweis Zargen Hinweis Zargen In den nachfolgenden Positionen beschreiben Zargen an Türanlagen ohne Schallschutz- oder Brandschutzanforderungen			
02.05.0010	Eckzarge Stahlblech D 1,5mm B 1635 mm H 2135 mm pulverbesch STLB-Bau 04/2026 031 TA Eckzarge aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, Breite Nennmaß Wandöffnung '1635' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, 2 Bänder je Flügel, Rahmenoberfläche pulverbeschichtet.	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

01	LV	VH01 Tischlerarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Tischlerarbeiten Gebäude 9		
02.05	Abschnitt	Zargen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.05.0020	Umfassungszarge Stahlblech D 1,5mm B 885 mm H 2010 mm Maulweite bis 150 mm nasslackbesch Umfassungszarge 2-teilig, aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm, Maulweite bis 150 mm, 2 Bänder je Flügel, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Lippendichtungsprofil, aus PVC, Rahmenoberfläche pulverbeschichtet.	26 St	EP	GP
02.05.0030	Umfassungszarge Stahlblech D 1,5mm B 885 mm H 2010 mm Maulweite bis 250 mm nasslackbesch Wie Position 02.05.0020 jedoch: Maulweite ca 250mm	1 St	EP	GP
02.05.0040	Umfassungszarge Stahlblech D 1,5mm B 1010 H 2010 mm Maulweite bis 150 mm nasslackbesch Wie Position 02.05.0020 jedoch: Breite 1010 mm	1 St	EP	GP
02.05.0050	Umfassungszarge Stahlblech D 1,5mm B 760 H 2010 mm Maulweite bis 150 mm nasslackbesch Wie Position 02.05.0020 jedoch: Breite 760 mm	1 St	EP	GP
02.05.0060	Zulage verzinken Umfassungszargen Zulage für das Verzinken von v.g. Umfassungszargen im Bereich von Nassräumen	8 St	EP	GP
Summe Abschnitt 02.05			Zargen, Netto:	
02.06 Abschnitt Türblätter				

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

01	LV	VH01 Tischlerarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Tischlerarbeiten Gebäude 9		
02.06	Abschnitt	Türblätter		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Hinweis Türblätter Hinweis Türblätter In den nachfolgenden Positionen beschreiben Türblätter an Türanlagen ohne Schallschutz- oder Brandschutzanforderungen				
02.06.0010	Innentürblatt Drehflügeltür 1flg B 885 mm H 2010 mm Holzwerkstoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürblatt, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm, Dicke Wand '300' mm, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Röhrenspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,5/0,6 mm, Oberfläche der Schmalfläche entsprechend Öffnungsfläche, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Beschlaggarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251.	21 St	EP	GP
02.06.0020	Innentürblatt Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2010 mm Holzwerkstoff Wie Position 02.06.0010 jedoch: Breite 1010 mm Höhe 2010 mm	2 St	EP	GP
02.06.0030	Innentürblätter Drehflügeltür 2flg B 1635 mm H 2135 mm Holzwerkstoff Wie Position 02.06.0010 jedoch: 2-flügelig (2Stk Türblätter) Öffnungsbreite 1635 mm Öffnungshöhe 2135mm Türteilung mittig Ausführung mit Stand- und Gehflügel, Standflügel vorgerichtet für Treibriegel in Türfalz, IT.EG.16	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

01	LV	VH01 Tischlerarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Tischlerarbeiten Gebäude 9		
02.06	Abschnitt	Türblätter		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.06.0040	Innentürblatt Nassraumtür Drehflügeltür 1flg B 885 mm H 2010 mm Kunststoff STLB-Bau 04/2026 027 TA Innentürblatt, Nassraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm, Dicke Wand '300' mm, Türblatt aus Kunststoff, einfach gefälzt, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Beschlaggarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss DIN 18251.	3 St	EP	GP
02.06.0050	Innentürblatt Nassraumtür Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2010 mm Kunststoff Wie Position 02.06.0040 jedoch: Breite 1010 mm Höhe 2010	2 St	EP	GP
02.06.0060	Innentürblatt Nassraumtür Drehflügeltür 1flg B 760 mm H 2010 mm Kunststoff Wie Position 02.06.0040 jedoch: Breite 760 mm Höhe 2010mm	1 St	EP	GP
02.06.0070	Zulage für Lüftungsgitter in Nassraumtür Zulage für ein Lüftungsgitter, BxH = ca. 600 x 100 mm, aus Aluminium, mit feststehenden Lamellen, zur Montage in das Türblatt einer Nassraumtür. Lieferung und fachgerechter Einbau einschließlich aller erforderlichen Ausschnitte, Befestigungsmittel und Abdichtungen. Das Lüftungsgitter muss für den Einsatz in feuchtebelasteten Bereichen geeignet sein.	5 St	EP	GP
Summe Abschnitt 02.06		Türblätter, Netto:		
02.07 Abschnitt Beschläge				

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

01	LV	VH01 Tischlerarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Tischlerarbeiten Gebäude 9		
02.07	Abschnitt	Beschläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Hinweis Beschläge Hinweis Beschläge In den nachfolgenden Positionen beschreiben Beschläge an allen Türanlagen.				
02.07.0010	Obentürschließer Innentür einflg. Endanschlag Gleitsch. Korrosionsbest.Kl.2 STLB-Bau 04/2026 029 Obentürschließer für Innentür, einflügelig, mit Endanschlag, ohne Feststellung, mit Montageplatte, Farbton silber, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 2.	7 St	EP	GP
02.07.0020	Obentürschließer Feuer-Rauchschutz-Innentür einflg. Endanschlag Gleitsch. Festst. Korrosionsbest.Kl.2 STLB-Bau 04/2026 029 Obentürschließer DIN EN 1154, für Feuer-/Rauchschutztür als Innentür, für einflügelige Türanlagen, mit Endanschlag, mit Gleitschiene, mit elektromechanischer Feststellung 24 V DC DIN EN 1155, Montage Bandseite, Farbton silber, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.	3 St	EP	GP
02.07.0030	Einsteckschloss gefälzte Türen PZ STLB-Bau 04/2026 029 Einsteckschloss für gefälzte Türen, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, für einflügelige Tür, Falle und Riegel aus Stahl, korrosionsgeschützt.	45 St	EP	GP
02.07.0040	Einsteckschloss gefälzte Türen Panikfunkt. PZ STLB-Bau 04/2026 029 Einsteckschloss für gefälzte Türen, mit Panikfunktion, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, für einflügelige Tür, Falle und Riegel aus Stahl, korrosionsgeschützt.	2 St	EP	GP
02.07.0050	Treibriegel verdeckt Stahl Treibriegel, verdeckt liegend, aus Stahl, verzinkt, Riegel aus Stahl, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr für Tür IT.EG.16 .	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

01	LV	VH01 Tischlerarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Tischlerarbeiten Gebäude 9		
02.07	Abschnitt	Beschläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.07.0060	Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Drücker-Drückergarn. Stahl niro matt Kurzschild STLB-Bau 04/2026 029 Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 6, als Drücker-Drückergarnitur, Maße DIN 18255, aus nichtrostendem Stahl, matt, gekröpft, Kurzschild, verdeckt verschrauben.	45 St	EP	GP
02.07.0070	Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar Stahl niro matt Kurzschild STLB-Bau 04/2026 029 Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 6, als Wechselgarnitur mit Drücker und Türknauf, nicht drehbar, aus nichtrostendem Stahl, matt, gekröpft, Kurzschild, verdeckt verschrauben.	2 St	EP	GP
02.07.0080	Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Badtürdrückergarn. Stahl niro matt Drückerrosette STLB-Bau 04/2026 029 Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 6, als Badtürdrückergarnitur, Maße DIN 18255, aus nichtrostendem Stahl, matt, gekröpft, Drückerrosette, verdeckt verschrauben.	1 St	EP	GP
Summe Abschnitt 02.07			Beschläge, Netto:	
02.08	Abschnitt Sonstiges			
	Hinweis Sonstiges Hinweis Sonstiges In den nachfolgenden Positionen beschreiben Maßnahmen, die auf Anweisung des AG auszuführen sind.			
02.08.0010	Türstopper Stahl niro STLB-Bau 04/2026 029 Türstopper aus nichtrostendem Stahl, mit Gummipuffer, für Bodenmontage, befestigen mit Dübeln und Schrauben.	30 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

01	LV	VH01 Tischlerarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Tischlerarbeiten Gebäude 9		
02.08	Abschnitt	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.08.0020	Türstopper Kunststoff STLB-Bau 04/2026 029 Türstopper aus Kunststoff, mit Gummipuffer, für Wandmontage, befestigen mit Dübeln und Schrauben.	20 St	EP	GP
Summe Abschnitt 02.08		Sonstiges, Netto:		
Summe Bereich 02		Tischlerarbeiten Gebäude 9, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
03 Bereich Stundenlohnarbeiten				
03.01 Abschnitt Stundenlohnarbeiten				
Hinweis Für anfallende Stundenlohnarbeiten sind feste Stundenlohnverrechnungssätze anzubieten, in denen unaufgegliedert Lohn- und Gehaltskosten und Gemeinkostenanteile einschl. der Sozialkassenbeiträge und vermögenswirksame Leistungen sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten enthalten sind. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen. Der Bieter erklärt, dass die Verrechnungssätze unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurden und unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gelten.				
03.01.0010	Fachvorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 10/2025 091 Stundenlohnarbeiten durch Fachvorarbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10 h	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

01	LV	VH01 Tischlerarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
03	Bereich	Stundenlohnarbeiten		
03.01	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.01.0020	Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 10/2025 091 Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohnggebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10 h	EP	GP
03.01.0030	Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 10/2025 091 Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohnggebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10 h	EP	GP
Summe Abschnitt 03.01		Stundenlohnarbeiten, Netto:		
Summe Bereich 03		Stundenlohnarbeiten, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

LV-Zusammenfassung

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

01	LV	VH01 Tischlerarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Bereich	Tischlerarbeiten Gebäude 5	6	
01.01	Abschnitt	Abbrucharbeiten	6	
01.02	Abschnitt	Entsorgung von Bauabfällen	8	
01.03	Abschnitt	Brandschutztüren	9	
01.04	Abschnitt	Schallschutztüren	9	
01.05	Abschnitt	Zargen	11	
01.06	Abschnitt	Türblätter	13	
01.07	Abschnitt	Beschläge	15	
01.08	Abschnitt	Sonstiges	16	
02	Bereich	Tischlerarbeiten Gebäude 9	17	
02.01	Abschnitt	Abbrucharbeiten	17	
02.02	Abschnitt	Entsorgung von Bauabfällen	19	
02.03	Abschnitt	Brandschutztüren	20	
02.04	Abschnitt	Schallschutztüren	21	
02.05	Abschnitt	Zargen	22	
02.06	Abschnitt	Türblätter	24	
02.07	Abschnitt	Beschläge	26	
02.08	Abschnitt	Sonstiges	27	
03	Bereich	Stundenlohnarbeiten	28	
03.01	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten	28	
Summe LV 01 VH01 Tischlerarbeiten AfA Gebäude 5 + 9				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
			Angebotssumme, Brutto:	EUR <u>.....</u>
..... Anbieter - Unterschrift				