

Längsschnitt 3

von Schacht 1120061021 bis Schacht 112002102



Station [m]	0,00		70,16		126,16		196,16	
Haltungsbezeichnung		1120061021		1120061011		1120061006		
Schachtbezeichnung	1120061021		1120061011		1120061006		1120021021	
Geländehöhe		145,68	144,25		143,20		141,82	
Schachtdeckelhöhe		145,68	144,25		143,20		141,82	
Schachtsohlhöhe		143,63	142,18		141,00		139,27	
Schachttiefe [m]		2,05	2,04		2,20		2,56	
Rohrsohlhöhe		143,63	142,18	142,18	141,00	141,00	139,53	
Sohlgefälle ‰		20,74		21,04		24,86		
Haltungslänge [m]		70,18		56,01		70,02		
Nennweite [mm] / Material		DN 400 PVCU						
Straßenname		Biebelhausener Straße						

Legende

best. Mischwasserkana

gepl. Mischwasserkana

gepl. Mischwasserschacht

best. Mischwasserschacht

best. Gelände

Der Auftraggeber

Bauhe



VERBANDSGEMEINDEWERKE SAARBURG-KELL
Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell
Betriebszweige Wasserversorgung - Abwasserbeseitigung



Saarburg, den

Projek

Sanierung/Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen
im Zuge des Kreisstraßenausbaus der Biebelhausener Straße,
K 131 in der Ortsgemeinde Avl

Planinhalt

Längsschnitt 3 - Kanalisation

Ausschreibung

lan-Nr.

4.5

laßstab

: 500/50
