



- keine Fußbodenheizung
 - Estrichfuge
 - Dehnfugenprofil
 - kein Estrich
 - Abstellung Estrich
 - Fuge Wandscheiben
- Bodenaufbauten Obergeschoss:**
- AUFBAU 10**
 - 7 mm Hartbelag PVC
 - 63 mm Estrich CT-F5
 - 20 mm Thermoleitblech mit Systemrohr
 - 20 mm Trittschalldämmung EPS WL0 040
 - 10 mm Wärmedämmung EPS WL0 035
 - 0-30 mm Ausgleich f. Überhöhung Spannbetondecke
 - AUFBAU 11**
 - 7 mm Hartbelag PVC
 - 68 mm Estrich CT-F5
 - 20 mm Thermoleitblech mit Systemrohr
 - 25 mm Trittschalldämmung EPS WL0 040
 - 30 mm Wärmedämmung EPS WL0 035
 - AUFBAU 12**
 - 7 mm Hartbelag PVC
 - 68 mm Estrich CT-F5
 - 25 mm Trittschalldämmung EPS WL0 040
 - 50 mm Wärmedämmung EPS WL0 035
 - AUFBAU 13**
 - 10 mm Hartbelag PVC punktelastischer Sportboden
 - 60 mm Estrich CT-F5
 - 20 mm Thermoleitblech mit Systemrohr
 - 20 mm Trittschalldämmung EPS WL0 040
 - 10 mm Wärmedämmung EPS WL0 035
 - 0-30 mm Ausgleich f. Überhöhung Spannbetondecke
 - AUFBAU 14**
 - Versiegelung
 - 70 mm Estrich CT-F5
 - 20 mm Trittschalldämmung EPS WL0 040
 - 30 mm Wärmedämmung EPS WL0 035
 - 0-30 mm Ausgleich f. Überhöhung Spannbetondecke
 - AUFBAU 15**
 - Versiegelung
 - 70 mm Estrich CT-F5
 - 20 mm Thermoleitblech mit Systemrohr
 - 20 mm Trittschalldämmung EPS WL0 040
 - 10 mm Wärmedämmung EPS WL0 035
 - 0-30 mm Ausgleich f. Überhöhung Spannbetondecke
 - AUFBAU 16**
 - 10 mm Natursteinbelag
 - 40 mm Spachtelung
 - 60 mm Estrich CT-F5
 - 20 mm Trittschalldämmung EPS WL0 040
 - 20 mm Wärmedämmung EPS WL0 035
 - AUFBAU 17**
 - 10 mm Fliesenbelag
 - 60 mm Estrich CT-F5
 - 20 mm Thermoleitblech mit Systemrohr
 - 40 mm Trittschalldämmung EPS WL0 040
 - 10 mm Wärmedämmung EPS WL0 035
 - 0-30 mm Ausgleich f. Überhöhung Spannbetondecke

Erweiterung
Mosaikschule (3.BA)

BODENAUFBAUTEN OG
10.03.2026

