

Das Diagramm zeigt einen Querschnitt durch einen Mischverkehrsflächensockel. Die oberste Schicht ist ein gelber Belag mit einer Gesamtbreite von ca. 5,00 m. Darunter befindet sich eine Schicht aus drei Zeilen Ziegeln (gelb, rot, gelb) mit einer Gesamtbreite von ca. 3,50 m. Die Basis besteht aus einem Fundament aus Beton C 20/25. Die Seitenränder des Belags sind mit einem 2,5-3,5%igen Gefälle versehen. Die Zeichnung ist mit verschiedenen Dimensionen und Beschriftungen versehen, die die Bauweise und die Materialien angeben.

Mischverkehrsfläche

~ 5,00

~ 50 1,75 50 1,75 ~ 50

Bereich zum angleichen an Bestand

Bereich zum angleichen an Bestand

~ 2,5-3,5%

~ 2,5-3,5%

3,5 2,5 0,2 3,5

Ellenbogen Verband
Verlegerichtung horizontal
Steingröße L x B x H
20 x 10 x 10 cm

Grundstücksgrenze

(Einfahrt, Eingang,
Mauer, Zaun usw.)

3 zeilige
Muldenrinne 50 cm
Mittelstein ca. 16 x 16 x 12
Randstein ca 16,8 x 16 x 12-14,5
T = 2,5 cm

Fundament aus
Beton C 20/25

10 cm Betonpflaster	
4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch	0/5
25 cm Schottertragschicht	0/32 Ev = 120 MPa
21 cm Frostschutzschicht	0/45 Ev = 100 MPa
60 cm Gesamtaufbau	

3 zeilige
Muldenrinne 50 cm
Mittelstein ca. 16 x 16 x 12
Randstein ca 16,8 x 16 x 12-14,5
T = 2,5 cm

16,8 16 16,8

14,5
12
4 Pflasterbett

20

50

Fundament aus
Beton C 20/25

Sollte keine Einfriedung (Mauer, Bord oder ähnliches) vorhanden sein, wird ein Tiefbord 10 / 25 gesetzt.

Index	Bemerkung	geänd. am	Name	gepr. am	Name
Vorhaben:	Sanierung der Infrastruktur der Wohnsiedlung "Landsiedlung", OG Neuhofen VG Rheinauen, Rathaus Waldsee FB 4 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen Ludwigstr. 99, 67165 Waldsee 		Anlage: -		
Vorhabenträger:			Plan-Nr.: 5.3		
Stadt:			Projekt-Nr.: 100415		
Maßstab:			ifa Info - Dateiname: T:\2020\100415\\$\$\$-Bauausführung Stand Feb 2026\ Info-Datei Pläne Bauausführung.xlsx		
1 : 50	Darst.: Regelquerschnitt Stichstraßen Rietburg-, Maxburg- und Kalmitstraße	aufg.			
	Planungsstand: Bauausführung	gez.	27.02.26	ri	
		gepr.	27.02.26	bo/ni	
Entwurfsverfasser:  ifa consult gmbh Landauer Straße 109 67434 Neustadt an der Weinstr. Niederlassung Niedersachsen ifa consult gmbh Auf der Riehe 8 31555 Suthfeld / Riehe Email: info@ifa-consult.de Telefon: 06321 - 91 81 0 Fax : 06321 - 91 81 71 Telefon: 05723 - 79 80 245 Fax : 05723 - 79 80 245 Homepage: ifa-consult.de					
Datum		Datum			
Unterschrift Verfasser		Unterschrift Vorhabensträger			