

Maßnahme:	Gemeinsame Ausschreibung des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau AöR und des Abwasserwerks der Verbandsgemeinde Offenbach – Kanalreinigung und -inspektion 2026 und Folgejahr(e)
Leistung:	Kanalreinigung des öffentlichen Kanalnetzes und Inspektion der Haltungen und Anschlussleitungen im Rahmen des Kanalunterhalts in Landau und in der VG Offenbach
Vergabenummer:	VgV 05 EWL / 2026

Wir erklären, dass wir folgende Anforderungen vollumfänglich erbringen können (Bedingungen für den Auftrag):

Ständige kurzfristige Einsatzbereitschaft:
Einsatz innerhalb von 2 Stunden in Notfällen, auch an Sonn- und Feiertagen und während der Nachtstunden; ein Notfalltelefon muss vorhanden sein.

Anforderung an die Technikausstattung:

- 1 Reinigungsfahrzeug mit Gerätevolumen min 12 m³, Gesamtleistung ca. 320 l/min, Betriebsdruck ca. 130 bar, Saugleistung 800 m³/h
- 1 Reinigungsfahrzeug mit Gerätevolumen min 12 m³, Gesamtleistung ca. 600 l/min, Betriebsdruck ca. 130 bar, Saugleistung 1200 m³/h
- 1 Sonderfahrzeug für kleinere Reinigungsarbeiten mit Gerätevolumen min 3 m³, Betriebsdruck ca. 100 bar
- 1 Wurzelfräse für alle Nennweiten
- 1 Betonfräse für alle Nennweiten
- 1 Kanalinspektionskamera mit Farb-Dreh- Schwenkkopf für alle Nennweiten
- 1 Satellitenkamera ab DN 100 mit Möglichkeit der Feststellung des Leitungsverlaufs (Georeferenzierung), sowie Spüleinrichtung
- 1 Schiebekamera ab DN 50

Wir machen folgende Angaben zum eingesetzten Personalstamm:

Funktion	Name	Telefonnummer
Inspekteur 1		
	Inspektionspraxis (Firma, Zeitraum):	
Inspekteur 2		
	Inspektionspraxis (Firma, Zeitraum):	
Inspekteur 3 (sofern vorhanden)		
	Inspektionspraxis (Firma, Zeitraum):	
Spülwagenfahrer 1		
Spülwagenfahrer 2		
Spülwagenfahrer 3 (sofern vorhanden)		

Wir machen folgende Angaben zum eingesetzten Fuhrpark und Material:

Kraftfahrzeug	KFZ-Kennzeichen	Schutzausrüstung
Kleines Reinigungsfahrzeug		
Mittleres Reinigungsfahrzeug		
Großes Reinigungsfahrzeug		
Inspektionsfahrzeug 1		
Inspektionsfahrzeug 2		
Inspektionsfahrzeug 3 (sofern vorhanden)		

Inspektionsmaterial	Hersteller, Modell/Version
Kamerasystem(e) Haltungsinspektion ab DN 150 mm	
Kamerasystem(e) Leitungsinspektion ab DN 100 mm	
Kamerasystem(e) Schiebekamera ab DN 50 mm	
Ortungssystem Leitungsinspektion	
Kamerafahrwägen	
Erfassungssoftware	

Mir/Uns ist bekannt, dass die in der „Liste vorzulegender Unterlagen“ jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den oben angegebenen Eigenerklärungen zusammen mit dem Angebot vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)